

自動火災報知設備点検表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
感 知 器	変形、損傷等の有無	目視		
	感知障害の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
中 継 器	変形、損傷等の有無	目視		
	表示の適否	目視		
	機能の適否	作動確認		
受 信 機 ( 総 合 操 作 盤 )	変形、損傷等の有無	目視		
	表示の適否	目視		
	警戒区域一覧図の適否	目視		
	機能の適否	作動確認		
主 音 響 装 置 地 区 音 響 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
発 信 機	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
非 常 電 源、 予 備 電 源	変形、損傷等の有無	目視		
	切替の適否	作動確認		
配 線	損傷等の有無	目視		
	接続の端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
そ の 他				