

非常警報設備 (放送設備・非常ベル・自動式サイレン) 概要表

放 送 設 備	使用状況		専用・業務兼用		警戒数		／ 警戒			
	増幅器	型名	認定番号	設置場所		消費電力		出力		
					階			定格 W 最大 W		
	操作部		放送区分				設置場所			
			一斉・階別選択・その他 ()				階			
	遠隔操作部 (リモートマイク)		型式	認定番号	設置個数		設置場所			
					個		階			
	起動装置		押しボタン・発信機・非常電話・自火報の感知器連動							
	非常電話		型名	認定番号	親機の設置場所		子機数	子機設置場所		
					階					
	カットリレー		電源カット 個, 音声カット 個							
	自動放送		起 動 方 式							
			押しボタン・発信機と連動・自火報の感知器連動・手動操作のみ 非常電話と連動・内臓タイマーの設定時間 (分) 一斉 (分)							
	スピーカー		2線式・3線式		音量調整器		有・無	複数回線装置		有・無
			L 級		M 級		S 級			
(W) × =			(W) × =		(W) × =					
(W) × =			(W) × =		(W) × =					
(W) × =			(W) × =		(W) × =					
		合計 (L) + (M) + (S) = W								
非 常 ・ 自 動 式 レ ン	機 器		認 定 番 号		種 別					
			一体型・複合装置・単体型・その他 ()							
	音 響 装 置		鐘 (スピーカー)	電 圧	電 流	設 置 数				
			径 mm	V	A	屋内型 個, 屋外型 個				
	操 作 部		回 線 数			設 置 場 所				
／ 回線			階							
非 常 電 源	専用受電設備		蓄 電 池 設 備							
	AC V		・据置 ・内臓 ・トリクル充電 ・浮動充電 (V AH)							
配 線	常用電源回路		・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	非常電源		・耐火電線・電線管理設・その他 ()							
	警 報 回 路		・耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	弱 電 回 路		・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
その他										

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。