

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	建物の名称を記入							防 火 管 理 者	該当する場合は記入			
所 在	建物の所在地を記入							立 会 者	ご自身又は立会者のお名前を記入			
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		令和〇〇年〇月〇日～ 令和〇〇年〇月〇日							
点 検 者	ご自身のお名前を記入		点 検 者 所属会社		社名				TEL			
					住所							
点 検 項 目			点 検 結 果							措 置 内 容		
			消 火 器 の 種 別						判定			不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
			機 器 点 検									
置 状 況	所	1		○				1	通行障害	位置変更		
	設 置 間 隔	1		○				1	歩行距離オーバー	位置変更		
	適 応 性	○		○				○				
	耐 震 措 置											
表 示 ・ 標 識			○		○			○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○				
	安 全 栓 の 封	○		○				○				
	安 全 栓	○		○				○				
	使用済みの表示装置	○		○				○				
	押し金具・レバー等	○		○				○				
	キ ャ ッ プ	○		○				○				
	ホ ー ス	○		○				○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○		○				○				
	指 示 圧 力 計	○		○				○				
	圧 力 調 整 器											
安 全 弁												
保 持 装 置												
車 輪 (車 載 式)												
ガス導入管 (車載式)												

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器具（その2）

製造年から5年（加圧式消火器は3年）を経過していない消火器は、内部点検不要です。

不良内容の詳細を記入してください。

設置位置を変更した。

点検を実施した消火器の本数を記載してください。

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。