浄化槽保守点検記録票（小型合併処理浄化槽）

自社番号

保守点検実施日	年　月　日	作業時刻	時　分　～　時　分
契約種別	保守点検 ・ 清掃一括契約	建築物用途	
使用者名又は施設名称		電話番号	
浄化槽管理者（設置者）		電話番号	
設置場所			

メーカー型式		処理対象人槽	人槽	直近の法定検査
処理方式	旧構造型 ・ 新構造型 ・ 大臣認定型 ・ コンパクト型 ・ 高度処理型 （　　方式）	実使用人員	人	年　月
		人員比（実使用人員／処理対象人員）	人	イ ・ ロ ・ ハ ・ 未確認

1 使用の状況			
①流入の状況	良	否	
2 躯体・スラブ・マンホール			
①マンホールの状況（破損・亀裂・雨水・土砂の混入）	良	否	
②スラブの状況（破損・亀裂）	良	否	
③躯体の状況（変形・破損・浮上・沈下・水平・漏水）	良	否	
3 管渠（配管）			
①管渠の破損及び点検升蓋の密閉状況	良	否	
②管渠からの雨水・地下水・土砂の流入	無	有	
③流入水の流れ方の状況	良	否	
④放流水の流れ方の状況	良	否	
4 ブロワ・制御機器			
①ブロワの作動状況	良	否	
②制御・安全機器の作動状況	良	否	
③空気配管（埋設管）の状況（閉塞・破損等）	良	否	
5 循環装置			
①循環装置の作動・調整状況	良	否	（　　ℓ/分 →　　ℓ/分）
6 流量調整装置			
①流量調整装置の作動・調整状況	良	否	（　　ℓ/分 →　　ℓ/分）
7 各単位装置共通			
①衛生害虫の発生状況	無	有	
②臭気の発生状況	無	有	
③槽内水のオーバーフロー	無	有	
④水位上昇の痕跡	無	有	
⑤短絡水流の形成	無	有	
⑥内部設備の変形・破損	無	有	
⑦隔壁の漏水	無	有	
8 一次処理装置　共通			
①第1室の状況	良	否	
②第2室の状況	良	否	
③移流口等の状況	良	否	

9 好気性生物反応槽　共通			
①ばっ気撹拌の状況	良	否	
②空気配管等（閉塞・破損）	良	否	
③微小後生動物の発生状況	良	否	
④発泡の状況	無	有	
10 接触ばっ気槽			
①接触材の状況	良	否	
②生物膜・剥離汚泥の状況	良	否	
③逆洗装置の作動状況	良	否	
11 担体流動槽			
①担体の状況（流出・摩耗等）	良	否	
②担体の流動状況	良	否	
③担体の充填状況	良	否	
12 生物ろ過槽			
①担体の状況（流出・摩耗等）	良	否	
②担体の流動状況	良	否	
③担体の充填状況	良	否	
④ろ過装置流入部の水位状況	良	否	
⑤逆洗装置の作動状況	良	否	回/日　　分/回
13 沈殿槽・処理水槽			
①越流堰（バッフル）の水平・固定状況	良	否	
②スカムの蓄積状況	良	否	cm
③汚泥の蓄積状況	良	否	cm
④汚泥移送装置の作動状況	良	否	
14 消毒槽			
①スカム・汚泥の蓄積状況	無	有	
②消毒薬と処理水の接触・調整状況	良	否	
③消毒薬補充	有	無	補充量（　　錠・g ）
15 原水ポンプ槽・放流ポンプ槽			
①自動制御機器の作動状況	良	否	
②原水ポンプの作動状況	良	否	No.1　No.2
③放流ポンプの作動状況	良	否	No.1　No.2
④配管及び配線（漏電等）の状況	良	否	
⑤スカム・汚泥の蓄積状況	良	否	

水質測定結果

測定項目		今回点検結果	前回保守点検結果 年　月　日	前回清掃 業者名 年　月
槽内水温		℃	℃	℃
一次処理第1室	スカム厚	cm	cm	cm
	堆積汚泥厚	cm	cm	cm
一次処理第2室	スカム厚	cm	cm	cm
	堆積汚泥厚	cm	cm	cm
一次処理水透視度		度	度	度
好気性生物反応槽	DO	mg/ℓ	mg/ℓ	－
二次処理水	透視度	度	度	度
	pH			
	NO_2-N	＋ ・ －	＋ ・ －	－
放流水	残留塩素濃度	mg/ℓ	mg/ℓ	－
高度処理処理水質	NO_x-N	mg/ℓ	mg/ℓ	－
	NH_4-N	mg/ℓ	mg/ℓ	－
	PO_4-P	mg/ℓ	mg/ℓ	－
水道メーター	読み値	㎥	㎥	－
	日平均水量	㎥/日	㎥/日	－

【備考】

保守点検業者名：
登録番号：
住所：
電話番号：
浄化槽管理士：　登録番号　　氏名（再委託の場合は元請管理士の記載不要）

再委託業者
保守点検業者名：
登録番号：
住所：
電話番号：
浄化槽管理士：　登録番号　　氏名

（注）この記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則により3年間の保存が義務付けられています。