


四郷駅駐輪場 自主定期点検マニュアル




2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。					
		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋上・塔屋	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。							
屋根材料等							
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="radio"/>				無	有
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="radio"/>				無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="radio"/>				無	有
内装							
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="radio"/>				無	有
側溝等							
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="radio"/>	無	有			
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="radio"/>	無	有			
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。							
外構全体							
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="radio"/>	無	有			
植栽							
	枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。	<input type="radio"/>	無	有			

四郷駅駐輪場




保健センター口バス停駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成

豊田市地域振興部交通安全防犯課

保健センター口バス停駐輪場



自転車置き場
遮光板

立巻図 S=1/50

加茂川公園バス停駐輪場 自主定期点検マニュアル














2019年6月作成

豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					


点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>確認方法の凡例</p> <p>  目視  目視  歩行  打診  作動  触診  聴診  臭気 </p> </div>		<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>								
		建築物の敷地		建築物の外部		屋上・塔屋				
支障の有無		別紙番号	支障の有無		別紙番号	支障の有無	別紙番号			
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>										
<p>屋根材料等</p>										
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
		雨樋の詰まりはないか。							無	有
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
<p>内装</p>										
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>										
<p>外構全体</p>										
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。							無	有

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内 容や気づいた点を記入する。									
		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋上・塔屋		支障の有無		別紙 番号	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
2. 敷地											
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	樹木、マンホールなどがたつき、き裂、著しい腐食はないか。また、通行に支障はないか。	 	無	有							
舗装											
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。		無	有							
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。											
案内表示											
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくはないか。	 	無	有							
5. 電気設備											
<照明・スイッチ・コンセント> 照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。											
照明器具・スイッチ・コンセント											
	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。				無	有		無	有		
	照明器具類から異音や異臭はないか。	 			無	有		無	有		
	蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。				無	有		無	有		
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。				無	有		無	有		

加茂川公園バス停駐輪場 (1/2)

デニスコート





広瀬バス停駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>確認方法の凡例</p> <table style="font-size: small;"> <tr> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>歩行</td> <td></td><td>打診</td> </tr> <tr> <td></td><td>作動</td> <td></td><td>触診</td> <td></td><td>聴診</td> <td></td><td>臭気</td> </tr> </table> </div>			目視		目視		歩行		打診		作動		触診		聴診		臭気	<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>					
			目視		目視		歩行		打診														
	作動		触診		聴診		臭気																
		建築物の敷地		建築物の外部		屋上・塔屋																	
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号																
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>屋根材料等</p>																							
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。					無 有																
		雨樋の詰まりはないか。					無 有																
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。					無 有																
<p>内装</p>																							
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。					無 有																
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>外構全体</p>																							
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。				無 有																	

永覚駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課


決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
		目視	目視	歩行	打診	建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前											
＜雨水の侵入防止＞											
大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。									無	有
	雨樋の詰まりはないか。									無	有
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。									無	有
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。									無	有
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有							
＜強風対策＞											
強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有							

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内 容や気づいた点を記入する。									
		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根					
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
2. 敷地											
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により 裂け目が発生するなど相対的な著しい段差は ないか（舗装部分を除く）。	目視									
			無	有							
舗装											
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕 上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	目視									
			無	有							
駐車場、車路											
	出入口にミラーが設置されている場合、見えにく くなっていないか。	目視									
			無	有							
	駐車場の区画線（白線等）は見えにくくな っていないか。	目視									
			無	有							
	車止めにぐらつき等はないか。	触診									
			無	有							
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。											
案内表示											
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づ らくなっていないか。	目視									
			無	有							
5. 電気設備											
<幹線設備> 受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認す る。											
分電盤・動力制御盤											
	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視					無	有			
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視					無	有			
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はない か。	触診 聴診						無	有		
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さ び等の腐食はないか。	目視						無	有		
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診						無	有		
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視						無	有		

永覚駅駐輪場 (1/2)





末野原駅西駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例						[自主定期点検用チェックシート]													
		目視		目視		歩行		打診		建築物の敷地		建築物の外部		屋上・塔屋							
		作動		触診		聴診		臭気		支障の有無		別紙番号		支障の有無		別紙番号					
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。																					
屋根材料等																					
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。						☉								無		有			
		雨樋の詰まりはないか。						☉								無		有			
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。						☉								無		有			
内装																					
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。						☉								無		有			
側溝等																					
		<ul style="list-style-type: none"> 側溝に著しい傾き、損傷はないか。 清掃状況は良好か。 						☉		無 有											
		<ul style="list-style-type: none"> 雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 樹内の清掃状況は良好か。 						☉		無 有											
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。																					
外構全体																					
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。						☉		無 有											
植栽																					
		枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。						☉		無 有											







末野原駅西駐輪場




末野原駅駅前広場駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]												
		※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。												
		建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)		
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	
塀														
	コンクリート、ブロック等の塀に著しいき裂等の劣化、損傷あるいは傾き等はないか。	目視	無	有										
	塀に著しい傾き、又はぐらつき等はないか。	目視	無	有										
	塀と控え柱・壁の接続部に著しいき裂等はないか、又は離れていないか。	目視	無	有										
	金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。	目視	無	有										
	基礎部に著しいき裂等はないか。	目視	無	有										
基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。	目視	無	有											
門扉														
	門扉、門柱及び支柱にさび、変形、ぐらつき等はないか。(根元・地際は特に注意)	目視 触診	無	有										
玄関、ポーチ等														
	ポーチ部分に沈下、隆起、傾斜等はないか。	目視	無	有										
	敷地内の通路の仕上げ材料の損傷、変形又は浮きはないか。	目視	無	有										
	歩行部に水たまりの痕跡はないか。	目視	無	有										
	通路、スロープの手すり本体、支持部材及び支柱埋設部に著しい損傷、変形、腐食、ぐらつきはないか。(根元・地際は特に注意)	目視 触診	無	有										
3. 建物（外部）														
<躯体（構造体）>														
建築物の構造耐力上主要な部分について、著しい不具合がないことを確認する。														
基礎														
	周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。	目視			無	有								
鉄骨造														
	鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食はないか。[柱、斜材、はり]	目視			無	有								
	柱脚部のコンクリートに著しいき裂はないか。[柱、斜材]	目視			無	有		無	有	無	有			
	建築物の傾斜又は変形はないか。[柱、斜材、はり]	目視			無	有								
	柱、はりに変形はないか。[柱、はり]	目視						無	有	無	有			
	柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食はないか。[柱、斜材、はり]	目視			無	有		無	有	無	有			
鉄骨の耐火被覆材にはく離はないか。	目視						無	有						

末野原駅駅前広場駐輪場(4/4)



三河豊田駅南駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
	雨樋の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有					

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。


建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。


分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視				無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視				無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診				無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視				無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診				無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視				無	有				

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路


	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有							
	電気露出配管に損傷はないか。	目視	無	有							

6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診 聴診	無	有							
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診	無	有							

三河豊田駅南駐輪場



サイクルポート寸法表


No.	W	D	H	基礎寸法
①	11,785	2,283	2,224	700×700×600H
②	6,815	"	"	"
③	15,155	"	"	"
④	13,535	"	"	"
⑤	15,155	"	"	"
⑥	9,305	"	"	"

..... エマカラー吹付け (コンクリート、プライマー系) 縦向き

S6-15: 駐輪禁止線 (詳細図参照)

S6-07、S6-03: 車止め (詳細図参照)

..... 自転車用ラック: 駐輪場A-新規 (詳細図参照)、駐輪場B-既設変更



三河豊田駅北駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成

豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
								無	有
								無	有
	雨樋の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。							無	有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

2. 敷地

<外構>

敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。

外構全体



敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により
裂け目が発生するなど相対的な著しい段差は
ないか（舗装部分を除く）。



無 有

舗装



舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕
上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。



無 有

外灯



照明器具本体やその付近に異音、異臭はない
か。



無 有

タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作
動において、設定にしたがい作動点灯するか。



無 有

照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変
形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地
際は特に注意）



無 有

照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きは
ないか。



無 有

フェンス



金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み
等はないか。



無 有

基礎部に著しいき裂等はないか。



無 有

基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との
間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。



無 有

駐車場、車路



出入口にミラーが設置されている場合、見えにく
くなっていないか。



無 有

駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっ
ていないか。



無 有

車止めにぐらつき等はないか。




無 有

<案内表示>

建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。

案内表示



案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づ
らくなっていないか。



無 有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。					無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。					無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	 				無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。					無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。					無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。					無	有				

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。		無	有							
	電気露出配管に損傷はないか。		無	有							

6. 機械設備


<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。


監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 	無	有							
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 	無	有							

図面



新上拳母駅南駐輪場 自主定期点検マニュアル




2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
	ルーフトレン（排水口）の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有					
2. 敷地									
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	柵ふた、マンホールなどがたつき、き裂、著しい腐食はないか。また、通行に支障はないか。	 	無	有					



新上拳母





自主定期点検マニュアル




2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>確認方法の凡例</p> <p> <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 歩行 <input type="checkbox"/> 打診 <input type="checkbox"/> 作動 <input type="checkbox"/> 触診 <input type="checkbox"/> 聴診 <input type="checkbox"/> 臭気 </p> </div>		<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>					
		建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>							
<p>屋根材料等</p>							
	<p>伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。</p>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>				無	有
		<input type="checkbox"/>					
	<p>ルーフドレン（排水口）の詰まりはないか。</p>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>				無	有
	<p>土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。</p>	<input type="checkbox"/>				無	有
<p>内装</p>							
	<p>内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。</p>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>				無	有
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>							
<p>外構全体</p>							
	<p>強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。</p>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>	無	有			
<p>2. 敷地</p>							
<p><外構></p> <p>敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。</p>							
<p>舗装</p>							
	<p>舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。</p>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>	無	有			



新豊田駅バイク専用駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成

豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
	雨樋の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有					

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。					無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。					無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	 				無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。					無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。					無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。					無	有				

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。		無	有							
	電気露出配管に損傷はないか。		無	有							


6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 	無	有							
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 	無	有							







貝津駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>確認方法の凡例</p> <table style="font-size: small;"> <tr> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>歩行</td> <td></td><td>打診</td> </tr> <tr> <td></td><td>作動</td> <td></td><td>触診</td> <td></td><td>聴診</td> <td></td><td>臭気</td> </tr> </table> </div>			目視		目視		歩行		打診		作動		触診		聴診		臭気	<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>					
			目視		目視		歩行		打診														
	作動		触診		聴診		臭気																
		建築物の敷地		建築物の外部		屋根																	
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号																
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>屋根材料等</p>																							
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="checkbox"/>					無 有																
		<input type="checkbox"/>					無 有																
		<input type="checkbox"/>					無 有																
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="checkbox"/>					無 有																
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="checkbox"/>					無 有																
<p>内装</p>																							
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>					無 有																
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>外構全体</p>																							
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>					無 有																

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。


建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。


分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視				無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視				無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診				無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視				無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診				無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視				無	有				

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路


	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有							
	電気露出配管に損傷はないか。	目視	無	有							

6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。


監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診 聴診	無	有							
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診	無	有							


貝津駅駐輪場

駐輪場詳細図 1:100

B-B断面図




雨樋部詳細図




土間コンクリート詳細図 1:40

土間コンクリート詳細図 1:40

屋根伏せ図



A-A正面図



照明柱詳細図 1:60

照明柱詳細図 1:60



保見駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課


決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
		<input type="checkbox"/>						無	有
		<input type="checkbox"/>						無	有
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>	無	有					

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内 容や気づいた点を記入する。									
		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根					
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
2. 敷地											
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により 裂け目が発生するなど相対的な著しい段差は ないか（舗装部分を除く）。	目視									
			無	有							
舗装											
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕 上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	目視									
			無	有							
駐車場、車路											
	出入口にミラーが設置されている場合、見えにく くなっていないか。	目視	無	有							
	駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっ ていないか。	目視	無	有							
	車止めにぐらつき等はないか。	触診	無	有							
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。											
案内表示											
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づ らくなっていないか。	目視 触診									
			無	有							

土橋駅南第2駐輪場







篠原駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日


「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]									
		目視	目視	歩行	打診	作動	触診	聴診	臭気	建築物 の敷地	建築物 の外部	屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号				
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。													
屋根材料等													
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	目視								無	有		
		目視								無	有		
		目視								無	有		
	雨樋の詰まりはないか。	目視								無	有		
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	目視								無	有		
内装													
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	目視								無	有		
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。													
外構全体													
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	目視								無	有		

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]					
		※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。					
確認方法の凡例 		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
2. 敷地							
<外構>							
敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。							
外構全体							
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。	 	無	有			
舗装							
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。		無	有			
<案内表示>							
建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。							
案内表示							
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくはないか。	 	無	有			

篠原駅駐輪場 (1/2)

平面図

1/150



八草駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。					
		建築物の敷地		建築物の外部		屋根			
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等 		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="radio"/>					無	有
			<input type="radio"/>					無	有
			<input type="radio"/>					無	有
内装									
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="radio"/>					無	有
側溝等									
		・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="radio"/>	無	有				
		・雨水枳や汚水枳などに排水不良や損傷はないか。 ・枳内の清掃状況は良好か。	<input type="radio"/>	無	有				
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="radio"/>	無	有				

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。								無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。								無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	 							無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。								無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。								無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。								無	有				

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント

	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。										無	有		
	照明器具類から異音や異臭はないか。	 									無	有		
	蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。										無	有		
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。										無	有		

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。										無	有		
	電気露出配管に損傷はないか。										無	有		

6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ


	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 									無	有		
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 									無	有		

八草駅駐輪場 (1/2)

基準GL
122.52

基準GL
122.62

基準GL
122.72



上豊田駅西駐輪場 自主定期点検マニュアル




2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>確認方法の凡例</p> <table style="font-size: small;"> <tr> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>目視</td> <td></td><td>歩行</td> <td></td><td>打診</td> </tr> <tr> <td></td><td>作動</td> <td></td><td>触診</td> <td></td><td>聴診</td> <td></td><td>臭気</td> </tr> </table> </div>			目視		目視		歩行		打診		作動		触診		聴診		臭気	<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>					
			目視		目視		歩行		打診														
	作動		触診		聴診		臭気																
		建築物の敷地		建築物の外部		屋根																	
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号																
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>屋根材料等</p>																							
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。		<input type="checkbox"/>			無 有																
				<input type="checkbox"/>			無 有																
				<input type="checkbox"/>			無 有																
		雨樋の詰まりはないか。		<input type="checkbox"/>			無 有																
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。		<input type="checkbox"/>			無 有																
<p>内装</p>																							
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>			無 有																
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																							
<p>外構全体</p>																							
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		<input type="checkbox"/>			無 有																

上豊田駅西駐輪場



浄水駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
		目視	目視	歩行	打診	建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。		☉						無	有
				☉						無	有
				☉						無	有
		雨樋の詰まりはないか。		☉						無	有
		土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。		☉						無	有
内装											
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。		☉						無	有
側溝等											
		・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		☉	無	有					
		・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		☉	無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		☉	無	有					
植栽											
		枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。		☉	無	有					

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

2. 敷地

<外構>

敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。

外構全体



敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。



無 有

舗装



舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。



無 有

植栽



植栽に育成不良、枯れ、病害虫の発生、雑草の生育はないか。



無 有

外灯



照明器具本体やその付近に異音、異臭はないか。



無 有

タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。



無 有

照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）



無 有

照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはしないか。



無 有

フェンス



金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。



無 有

基礎部に著しいき裂等はないか。




無 有

基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。



無 有

駐車場、車路



出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。



無 有

駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっていないか。



無 有

車止めにぐらつき等はないか。



無 有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]


※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

<案内表示>

建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。

案内表示



案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくならないか。



無 有

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤



盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。



盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。



盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。



盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。



盤又は支持金物にぐらつきはないか。



盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。



<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路



配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。



電気露出配管に損傷はないか。



6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ




監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。



監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。



浄水駅南駐輪場








若林駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
		目視	目視	歩行	打診	建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	目視								無	有
		目視								無	有
		目視								無	有
	雨樋の詰まりはないか。	目視								無	有
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	目視								無	有
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	目視								無	有
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	目視	無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	目視	無	有							
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	目視	無	有							

若林駅駐輪場

<駐輪場改修内容>


部 位	改修内容	備 考	
土 質	改修前	アスファルト舗装	
	改修後	駐輪スペース：コンクリート打ち、 通路部分：透水性アスファルト舗装	
駐輪場上層	改修前	無し	
	改修後	新設（一部上層無し）	基礎共
出入口	改修前	車止め800H、110φ×3個×3ヶ所新設	基礎共
	改修後	車止め200H半形700W×3個×3ヶ所新設	基礎共
外 周	改修前	メッシュフェンス1200H全面新設	基礎共
	改修後	フェンス（または防縁）新設	
排 水	改修前	U字溝	
	改修後	防縁U字溝のまま	
案内板	改修前	無し	
	改修後	2ヶ所新設	基礎共
外 灯	改修前	ポール灯4ヶ所新設	
	改修後	ポール灯8ヶ所新設	基礎共

<駐輪スペース一覧表>

番号	上層タイプ	層数	上層寸法 (mm)		土間寸法 (mm)	
			奥行	長さ	幅	長さ
①	Y合衆タイプ	7	3,800	17,058	2,285	3,800
②	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	〃	〃	〃	〃	〃	〃
④	〃	〃	〃	〃	〃	〃
⑤	〃	〃	〃	14,634	〃	〃
⑥	〃	〃	〃	〃	〃	〃
⑦	〃	〃	〃	〃	〃	〃
⑧	基本タイプ	〃	1,915	〃	〃	1,915
⑨	〃	〃	〃	〃	〃	〃
⑩	〃	4	〃	9,785	〃	〃
⑪	〃	12	〃	29,179	〃	29,179
⑫	無し	〃	〃	〃	〃	3,800
⑬	〃	〃	〃	〃	〃	17,058
⑭	〃	〃	〃	〃	〃	14,634
⑮	基本タイプ	7~7	1,915	34,116	2,285	2,650
						39,200

<凡例>

- ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
- 50-90：転倒防止種3000H ()
- ※基礎は、3層ケレンの土層止1層+SP2層とする。
- ：新設基礎コンクリート
- ：EM-GES、S²-30(FEP30)




竹村駅駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
		目視	目視	歩行	打診	建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="checkbox"/>								無	有
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="checkbox"/>								無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="checkbox"/>								無	有
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>								無	有
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有							
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>	無	有							

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]													
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根		支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号	
		支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号	
2. 敷地																	
<外構>																	
敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。																	
外構全体																	
		敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。				無		有									
舗装																	
		舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。				無		有									
外灯																	
		照明器具本体やその付近に異音、異臭はないか。				無		有									
		タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしがたい作動点灯するか。				無		有									
		照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）				無		有									
		照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはかないか。				無		有									
フェンス																	
		金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。				無		有									
		基礎部に著しいき裂等はないか。				無		有									
		基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。				無		有									
駐車場、車路																	
		出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。				無		有									
		駐車場の区画線（白線等）は見えにくくなっていないか。				無		有									
		車止めにぐらつき等はないか。				無		有									
<案内表示>																	
建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。																	
案内表示																	
		案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。				無		有									

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。


建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。


分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視				無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視				無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診				無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視				無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診				無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視				無	有				

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路


	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有							
	電気露出配管に損傷はないか。	目視	無	有							

6. 機械設備


<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診 聴診	無	有							
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診	無	有							

竹村駅駐輪場



土橋駅南第2駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]							
		目視	目視	歩行	打診	建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。									無	有
	雨樋の詰まりはないか。									無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。									無	有
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。									無	有
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有							
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有							

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

2. 敷地						
<外構>						
敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。						
外構全体						
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。	目視 歩行	無	有		
舗装						
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	目視	無	有		
外灯						
	照明器具本体やその付近に異音、異臭はないか。	聴診	無	有		
	タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。	作動	無	有		
	照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）	目視	無	有		
	照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはしないか。	目視 触診	無	有		
フェンス						
	金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。	目視	無	有		
	基礎部に著しいき裂等はないか。	目視	無	有		
	基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。	目視	無	有		
駐車場、車路						
	出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。	目視	無	有		
	駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっていないか。	目視	無	有		
	車止めにぐらつき等はないか。	触診	無	有		
<案内表示>						
建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。						
案内表示						
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくはないか。	目視 触診	無	有		

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。


建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。


分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視					無	有				
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視					無	有				
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診					無	有				
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視					無	有				
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診					無	有				
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視					無	有				

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。


照明器具・スイッチ・コンセント

	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	作動							無	有		
	照明器具類から異音や異臭はないか。	聴診 臭気							無	有		
	蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。	目視							無	有		
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	目視							無	有		

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路


	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視					無	有				
	電気露出配管に損傷はないか。	目視					無	有				

6. 機械設備


<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診 聴診					無	有				
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診					無	有				

土橋駅南第2駐輪場




土橋駅南第1駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
		目視	目視	歩行	打診	建築物の敷地		建築物の外部		屋根	
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	目視								無	有
		目視								無	有
		目視								無	有
	雨樋の詰まりはないか。	目視								無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	目視								無	有
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	目視								無	有
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	目視	無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	目視	無	有							
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	目視	無	有							

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤



盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視					無	有				
盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視					無	有				
盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診					無	有				
盤内の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視					無	有				
盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診					無	有				
盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視					無	有				

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント



照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	作動							無	有		
照明器具類から異音や異臭はないか。	聴診 臭気							無	有		
蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。	目視							無	有		
照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	目視							無	有		

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路



配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視					無	有				
電気露出配管に損傷はないか。	目視					無	有				

6. 機械設備

<その他>


施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ



監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診 聴診					無	有				
監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診					無	有				

土橋駅南第1駐輪場







土橋駅南駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>確認方法の凡例</p> <p> <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 歩行 <input type="checkbox"/> 打診 <input type="checkbox"/> 作動 <input type="checkbox"/> 触診 <input type="checkbox"/> 聴診 <input type="checkbox"/> 臭気 </p> </div>		<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>							
		建築物の敷地		建築物の外部		屋根			
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号		
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>									
<p>屋根材料等</p>									
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。		<input type="checkbox"/>				無	有
				<input type="checkbox"/>				無	有
				<input type="checkbox"/>				無	有
		雨樋の詰まりはないか。		<input type="checkbox"/>				無	有
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。		<input type="checkbox"/>				無	有
<p>内装</p>									
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>				無	有
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>									
<p>外構全体</p>									
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		<input type="checkbox"/>				無	有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤



盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視					無	有				
盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視					無	有				
盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診					無	有				
盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視					無	有				
盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診					無	有				
盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視					無	有				

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント



照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	作動							無	有		
照明器具類から異音や異臭はないか。	聴診 臭気							無	有		
蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。	目視							無	有		
照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	目視							無	有		

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路



配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視					無	有				
電気露出配管に損傷はないか。	目視					無	有				

6. 機械設備

<その他>


施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ



監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	聴診 触診					無	有				
監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視 触診					無	有				

土橋駅南駐輪場




上拳母駅北駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

<p>「自主定期点検」の点検箇所と確認内容</p>		<p>確認方法の凡例</p> <p> <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 歩行 <input type="checkbox"/> 打診 <input type="checkbox"/> 作動 <input type="checkbox"/> 触診 <input type="checkbox"/> 聴診 <input type="checkbox"/> 臭気 </p>		<p>[自主定期点検用チェックシート]</p> <p>※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。</p>						
				建築物の敷地		建築物の外部		屋根		
				支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>										
<p>屋根材料等</p>										
		伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。		<input type="checkbox"/>					無	有
				<input type="checkbox"/>					無	有
				<input type="checkbox"/>					無	有
		雨樋の詰まりはないか。		<input type="checkbox"/>					無	有
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。		<input type="checkbox"/>					無	有
<p>内装</p>										
		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。		<input type="checkbox"/>					無	有
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>										
<p>外構全体</p>										
		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		<input type="checkbox"/>	無	有				
<p>2. 敷地</p>										
<p><外構></p> <p>敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。</p>										
<p>外構全体</p>										
		敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。		<input type="checkbox"/>	無	有				

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。													
		目視	目視	歩行	打診	建築物 の敷地				建築物 の外部				屋根			
		作動	触診	聴診	臭気	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
舗装			舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	目視													
フェンス			金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。	目視	無	有											
			基礎部に著しいき裂等はないか。	目視	無	有											
			基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。	目視	無	有											
駐車場、車路			出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくないか。	目視	無	有											
			駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくないか。	目視	無	有											
			車止めにぐらつき等はないか。	触診	無	有											
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。																	
案内表示			案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくはないか。	目視	無	有											
5. 電気設備																	
<幹線設備> 受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。																	
分電盤・動力制御盤			盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視			無	有									
			盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視			無	有									
			盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診			無	有									
			盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視			無	有									
			盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診			無	有									
			盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視			無	有									
<照明・スイッチ・コンセント> 照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。																	
照明器具・スイッチ・コンセント			照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	作動										無	有		
			照明器具類から異音や異臭はないか。	聴診										無	有		
			蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。	目視										無	有		
			照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	目視										無	有		

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]


※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路


	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有						
	電気露出配管に損傷はないか。	目視	無	有						

6. 機械設備



<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	触診	無	有						
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視	無	有						

上拳母駅北駐輪場



上拳母駅南駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
								無	有
								無	有
	雨樋の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有					

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物の敷地		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

2. 敷地

<外構>

敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。

外構全体



敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により
裂け目が発生するなど相対的な著しい段差は
ないか（舗装部分を除く）。



無 有

舗装



舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕
上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。



無 有

外灯



照明器具本体やその付近に異音、異臭はない
か。



無 有

タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作
動において、設定にしたがい作動点灯するか。



無 有

照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変
形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地
際は特に注意）



無 有

照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きは
ないか。



無 有

フェンス



金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み
等はないか。



無 有

基礎部に著しいき裂等はないか。



無 有

基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との
間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。



無 有

駐車場、車路



出入口にミラーが設置されている場合、見えにく
くなっていないか。



無 有

駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっ
ていないか。



無 有

車止めにぐらつき等はないか。




無 有

<案内表示>

建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。

案内表示



案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づ
らくなっていないか。



無 有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物の敷地		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。		無	有						
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。		無	有						
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	 	無	有						
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。		無	有						
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。		無	有						
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。		無	有						

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント

	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。				無	有		無	有
	照明器具類から異音や異臭はないか。	 			無	有		無	有
	蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。				無	有		無	有
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。				無	有		無	有

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。		無	有					
	電気露出配管に損傷はないか。							無	有


6. 機械設備

<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 	無	有					
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 	無	有					



西町駐輪場 自主定期点検マニュアル




2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前									
<雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
		<input type="checkbox"/>						無	有
		<input type="checkbox"/>						無	有
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>						無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>	無	有					

西町駐輪場 (1/2)









平戸橋駅西駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。							
				建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
				支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前											
<雨水の侵入防止>											
大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等											
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	<input type="checkbox"/>							無	有	
		<input type="checkbox"/>							無	有	
		<input type="checkbox"/>							無	有	
	雨樋の詰まりはないか。	<input type="checkbox"/>							無	有	
	土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	<input type="checkbox"/>							無	有	
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>							無	有	
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有							
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有							
<強風対策>											
強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>	無	有							

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤

	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。					無	有					無	有	
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。					無	有					無	有	
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	 					無	有					無	有
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。						無	有					無	有
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。						無	有					無	有
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。						無	有					無	有

<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント

	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。					無	有			無	有		無	有	
	照明器具類から異音や異臭はないか。	 				無	有			無	有		無	有	
	蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。						無	有			無	有		無	有
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。						無	有			無	有		無	有

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。		無	有									
	電気露出配管に損傷はないか。						無	有				無	有

6. 機械設備


<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 	無	有			無	有		無	有		
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 								無	有		

平戸橋駅駐輪場



豊田市平戸橋町石平付近

縮尺 1 / 1,000 30m

猿投駅西駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者
決裁					

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例		[自主定期点検用チェックシート]					
		目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
屋根材料等									
	伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。							無	有
								無	有
								無	有
	雨樋の詰まりはないか。							無	有
	土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。							無	有
内装									
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。							無	有
側溝等									
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		無	有					
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		無	有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。									
外構全体									
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		無	有					
植栽									
	枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。		無	有					

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。



建築物 の敷地		建築物 の外部		屋根	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

2. 敷地


<外構>

敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。


外構全体

	<p>敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。</p>		無	有							
	<p>柵ふた、マンホールなどがたつき、き裂、著しい腐食はないか。また、通行に支障はないか。</p>		無	有							


舗装

	<p>舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。</p>		無	有							
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--


植栽

	<p>植栽に育成不良、枯れ、病害虫の発生、雑草の生育はないか。</p>		無	有							
---	-------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--


外灯

	<p>照明器具本体やその付近に異音、異臭はないか。</p>		無	有							
	<p>タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたい作動点灯するか。</p>		無	有							
	<p>照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）</p>		無	有							
	<p>照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはかないか。</p>		無	有							


塀

	<p>金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。</p>		無	有							
	<p>基礎部に著しいき裂等はないか。</p>		無	有							
	<p>基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。</p>		無	有							

駐車場、車路

	<p>出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。</p>		無	有							
	<p>駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっていないか。</p>		無	有							
	<p>車止めにぐらつき等はないか。</p>		無	有							

猿投駅西駐輪場



豊田市井上町5丁目付近

縮尺 1 / 1,000 





豊田市駅東駐輪場 自主定期点検マニュアル




















2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]									
		※支障有的場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。									
		建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
内装 		内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>								
建具回り 側溝等 		・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有						
		・雨水枡や汚水枡などに排水不良や損傷はないか。 ・枡内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>	無	有						
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体 		強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>	無	有						
2. 敷地 <外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体 		敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。	<input type="checkbox"/>	無	有						
舗装 		舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	<input type="checkbox"/>	無	有						

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]									
		※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。									
		建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
<外部建具・外部金物> 建物の外部に面した建具や金物について、著しい不具合がないことを確認する。											
		シャッター格納部分(まくさ)やガイドレールに著しいさびや腐食はないか。				無 有					
4. 建物 (内部) <床・階段> 建物内部の床、階段の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。											
床・階段											
		床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障はないか。		 		無 有		無 有		無 有	
		床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。				無 有		無 有		無 有	
		バルトコンベアが問題なく稼働しているか、稼働中異音が生じていないか。								無 有	
階段その他に用いる滑り止め											
		階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障はないか。		 						無 有	
<壁> 建物内部の壁の仕上げ材等について、著しい不具合がないことを確認する。											
内装壁仕上げ材等											
		内装仕上げ材に著しいずれ等はないか。				無 有		無 有		無 有	
		内装、仕上げ材(コンクリート、モルタル、塗装等)にあばれ、き裂、浮き、はく離はないか。		 		無 有		無 有		無 有	





「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地	建築物 の外部	建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)			
		支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
<p><天井> 建物内部の天井の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。</p>									
<p>天井仕上げ材</p>									
	天井の仕上げ材に著しいずれ等はないか。	目視				無	有	無	有
	天井材、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあはれ、き裂、浮き、はく離はないか。	目視 聴診				無	有	無	有
<p><建具> 建物内部の建具について、著しい不具合がないことを確認する。</p>									
<p>建具・窓・ドア等</p>									
	ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。	聴診				無	有	無	有
	ドアの施錠又は解錠に不具合はないか。	作動				無	有	無	有
	ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドア加ザ-等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじの緩みはないか。	目視 触診				無	有	無	有
<p><防護柵・手すり等> 建物内部に設置された防護柵等について、著しい不具合がないことを確認する。</p>									
<p><案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。</p>									
<p>案内表示</p>									
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。	目視 触診				無	有	無	有
		目視	無	有	無	有	無	有	無
<p>5. 電気設備</p>									
<p><幹線設備> 受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。</p>									
<p>分電盤・動力制御盤</p>									
	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視				無	有	無	有
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視				無	有	無	有
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診				無	有	無	有
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視				無	有	無	有
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診				無	有	無	有
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視				無	有		

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		[自主定期点検用チェックシート]									
				※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。									
				建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
<空調設備> 給水・排水設備について、著しい不具合がないことを確認する。													
熱源機器													
		本体の固定部にき裂、腐食はないか。		無	有								
		本体を固定するアンカーボルトに緩みはないか。		無	有								
		本体を固定するアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。		無	有								
7. その他設備													
<防火設備> 火災発生時に延焼を止めるために設置されている防火設備について、著しい不具合がないことを確認する。													
防火シャッター													
		シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食はないか。				無	有			無	有		
		防火シャッターの閉鎖に支障となるような障害物は置かれていないか。				無	有			無	有		
<消防設備> 火災発生時に初期消火や避難誘導のために設置されている消防設備について、著しい不具合がないことを確認する。													
消火設備													
		消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食はないか。						無	有	無	有		
		消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形はないか。また、開閉することができるか。						無	有	無	有		
		スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。						無	有	無	有		
		不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。											
自動火災報知設備													
		受信機、発信機等の機器にはこり等が付着していないか。						無	有	無	有		
		受信機、発信機等の機器から、異音、発熱はないか。						無	有	無	有		
		煙感知器、熱感知器、ガス感知器に著しい汚れや腐食等はないか。						無	有	無	有		
誘導灯・誘導標識													
		誘導灯が点灯しているか。						無	有	無	有		
		誘導灯のバッテリーが切れていないか。						無	有	無	有		
		誘導灯・誘導標識の本体及び支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび・破損等はないか。						無	有	無	有		
<その他> 施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。													


土橋駅北駐輪場 自主定期点検マニュアル



2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]									
		※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。									
		建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部(玄関、ロビー等)		建築物の内部(室内)		建築物の内部(廊下、階段等)	
		支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
内装											
	内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>									
建具回り											
	窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡はないか。	<input type="checkbox"/>									
	窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化はないか。	<input type="checkbox"/>		無	有						
	窓ガラスにき裂その他の損傷はないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。	<input type="checkbox"/>									
側溝等											
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>		無	有						
	・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	<input type="checkbox"/>		無	有						
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	<input type="checkbox"/>		無	有						
2. 敷地 <外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。	<input type="checkbox"/>		無	有						

[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

4. 建物 (内部)

<床・階段>

建物内部の床、階段の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。

床・階段・ベルトコンベア

	床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障はないか。			無 有	無 有	無 有	
	床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。			無 有	無 有	無 有	
	手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。					無 有	
	ベルトコンベアが正常に稼働しているか。稼働中、異音が生じていないか					無 有	

階段その他に用いる滑り止め

	階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障はないか。					無 有	
--	------------------------------	--	--	--	--	--------	--

<壁>

建物内部の壁の仕上げ材等について、著しい不具合がないことを確認する。

内装壁仕上げ材等

	内装仕上げ材に著しいずれ等はないか。			無 有	無 有	無 有	
	内装、仕上げ材(コンクリート、モルタル、塗装等)に剥がれ、き裂、浮き、はく離はないか。			無 有	無 有	無 有	

<天井>









建物内部の天井の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。

天井仕上げ材



	天井の仕上げ材に著しいずれ等はないか。			無 有	無 有	無 有	
	天井材、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)に剥がれ、き裂、浮き、はく離はないか。			無 有	無 有	無 有	

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容	[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。									
	確認方法の凡例 									
	建築物 の敷地	建築物 の外部	建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)		支障の有無	別紙 番号
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	

<建具>
建物内部の建具について、著しい不具合がないことを確認する。



建具・窓・ドア等																											
	窓の開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。								無	有							無	有							無	有	
	窓の施錠又は解錠に不具合はないか。									無	有							無	有							無	有
	ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。									無	有							無	有							無	有
	ドアの施錠又は解錠に不具合はないか。									無	有							無	有							無	有
	ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドア加サ等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじの緩みはないか。	 									無	有							無	有							無

<案内表示>
建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。






案内表示																											
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。									無	有							無	有							無	有

5. 電気設備

<幹線設備>
受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

分電盤・動力制御盤																												
	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。									無	有							無	有							無	有	
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。									無	有							無	有							無	有	
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	  									無	有							無	有							無	有
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。										無	有							無	有							無	有
	盤又は支持金物にくらつきはないか。										無	有							無	有							無	有
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。										無	有																

<照明・スイッチ・コンセント>
照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント																												
	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。									無	有							無	有							無	有	
	照明器具類から異音や異臭はないか。	 								無	有							無	有							無	有	
	蛍光灯等に球切れ、ちらつきはないか。										無	有							無	有							無	有
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。										無	有							無	有							無	有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路

	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有															
	電気露出配管に損傷はないか。	目視			無	有				無	有								
	ボックス類及び支持金物等にぐらつきはないか。	触診			無	有				無	有								
	ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視			無	有				無	有								
	ボックス類に部分的な高温状態、振動はないか。	触診			無	有				無	有								

6. 機械設備

<共通>

各種機械設備に付帯する配管、ポンプ類、ダクト等について、著しい不具合がないことを確認する。

7. その他設備

<防火設備>

火災発生時に延焼を止めるために設置されている防火設備について、著しい不具合がないことを確認する。

防火シャッター

	シャッター格納部分(まくさ)やガイドレールに著しいさびや腐食はないか。	目視																	
	防火シャッターの閉鎖に支障となるような障害物は置かれていないか。	目視			無	有			無	有									

<消防設備>

火災発生時に初期消火や避難誘導のために設置されている消防設備について、著しい不具合がないことを確認する。

消火設備

	消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視											無	有			無	有
	消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形はないか。また、開閉することができるか。	目視 作動												無	有			無


<その他>

施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。

監視カメラ

	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	聴診	無	有															
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視								無	有			無	有				

土橋駅北駐輪場(5/5)



No.	B	(仮) 土橋駅北寄+駐輪場新築工事	完成図	図面の名称	図式	5/5
		豊田市都市整備部 建築住宅課		詳細設計	1/10	
		平成 23年度			竣工：令和建設株式会社	







新豊田駅駐輪場 自主定期点検マニュアル








2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		[自主定期点検用チェックシート]															
		※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。															
		建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)							
支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号		支障の有無		別紙 番号							
<p>1. 梅雨前・台風前</p> <p><雨水の侵入防止></p> <p>大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																	
<p>屋根材料等</p>			防水層、モルタル等の保護層に著しい浮きやき裂等の損傷はないか。	☉								無	有	無	有	無	有
			塗膜防水のトップコートに変退色や劣化はないか。	☉								無	有	無	有	無	有
			伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。	☉								無	有	無	有	無	有
			ルーフドレン（排水口）の詰まりはないか。	☉								無	有	無	有	無	有
			土砂がたまり、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。	☉								無	有	無	有	無	有
内装			内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。	☉								無	有	無	有	無	有
建具回り			窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡はないか。	☉								無	有	無	有	無	有
			窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化はないか。	☉			無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	
			窓ガラスにき裂その他の損傷はないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。	☉					無	有	無	有	無	有	無	有	
側溝等			・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	☉		無	有										
			・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。	☉		無	有										
<p><強風対策></p> <p>強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。</p>																	
外構全体			強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	☉								無	有				

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。											
				建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)			
				支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号		
<壁> 建物内部の壁の仕上げ材等について、著しい不具合がないことを確認する。															
内装壁仕上げ材等															
	内装仕上げ材に著しいずれ等はないか。	目視								無	有	無	有	無	有
	内装、仕上げ材(コンクリート、モルタル、塗装等)に あばれ、き裂、浮き、はく離はないか。	目視 打診								無	有	無	有	無	有
<天井> 建物内部の天井の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。															
天井仕上げ材															
	天井の仕上げ材に著しいずれ等はないか。	目視								無	有	無	有	無	有
	天井材、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)に あばれ、き裂、浮き、はく離はないか。	目視 打診								無	有	無	有	無	有
<建具> 建物内部の建具について、著しい不具合がないことを確認する。															
建具・窓・ドア等															
	窓の開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。	触診 聴診								無	有	無	有	無	有
	窓の施錠又は解錠に不具合はないか。	作動								無	有	無	有	無	有
	ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。	触診 聴診								無	有	無	有	無	有
	ドアの施錠又は解錠に不具合はないか。	作動								無	有	無	有	無	有
	ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドア カウザ-等)等に著しいき裂その他の損傷、変 形、腐食、ねじの緩みはないか。	目視 触診									無	有	無	有	無
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。															
案内表示															
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づ らくなっていないか。	目視 触診								無	有			無	有
		目視	無	有	無	有	無	有	無	有				無	有

「自主定期点検」の
点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



[自主定期点検用チェックシート]

※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)	
支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

受変電設備（キュービクル） ※外部からの点検のみとし、盤の扉は開けないこと

分電盤・動力制御盤






	盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視				無	有					無	有			無	有	
	盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。	目視				無	有					無	有			無	有	
	盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。	触診 聴診 臭気					無	有					無	有			無	有
	盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。	目視					無	有					無	有			無	有
	盤又は支持金物にぐらつきはないか。	触診					無	有					無	有			無	有
	盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。	目視					無	有					無	有				

<照明・スイッチ・コンセント>


照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント


	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	目視				無	有			無	有			無	有			無	有
	照明器具類から異音や異臭はないか。	聴診 臭気					無	有					無	有			無	有	
	蛍光灯等に球切れ、ちらつきはないか。	目視					無	有					無	有			無	有	
	照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	目視					無	有					無	有			無	有	

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 目視 目視 歩行 打診 作動 触診 聴診 臭気		[自主定期点検用チェックシート] ※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。															
				建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		建築物 の内部 (室内)		建築物 の内部 (廊下、階段等)							
				支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
<配線> 配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。																			
構内配電線路																			
	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	目視	無	有															
	電気露出配管に損傷はないか。	目視			無	有					無	有			無	有			
	ボックス類及び支持金物等にぐらつきはないか。	触診			無	有					無	有			無	有			
	ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視			無	有					無	有			無	有			
7. その他設備																			
<防火設備> 火災発生時に延焼を止めるために設置されている防火設備について、著しい不具合がないことを確認する。																			
防火シャッター																			
	シャッター格納部分(まくさ)やガイドレールに著しいさびや腐食はないか。	目視			無	有													
	防火シャッターの閉鎖に支障となるような障害物は置かれていないか。	目視			無	有					無	有			無	有			
<消防用設備> 火災発生時に初期消火や避難誘導のために設置されている消防設備について、著しい不具合がないことを確認する。																			
消火設備																			
	消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食はないか。	目視											無	有		無	有		
	消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形はないか。また、開閉することができるか。	目視											無	有		無	有		
	スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。	目視														無	有		
	不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。	目視																	
自動火災報知設備																			
	受信機、発信機等の機器にはこり等が付着していないか。	目視															無	有	
	受信機、発信機等の機器から、異音、発熱はないか。	聴診															無	有	
<その他> 施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。																			
監視カメラ																			
	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	聴診	無	有		無	有			無	有						無	有	
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	目視									無	有					無	有	

新豊田駅駐輪場 (3/4)



新豊田駅駐輪場 (4/4)









昭和町駐輪場 自主定期点検マニュアル






















2019年6月作成
豊田市地域振興部交通安全防犯課

決裁	施設管理者	確認者	確認者	確認者	点検者

点検実施日 年 月 日

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 		[自主定期点検用チェックシート]							
				建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
				支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
1. 梅雨前・台風前 <雨水の侵入防止> 大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
屋根材料等		 伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。		☉						無 有	
		雨樋の詰まりはないか。		☉						無 有	
		土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。		☉						無 有	
内装		 内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。		☉				無 有			
側溝等		 ・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。		☉		無 有					
		・雨水樹や汚水樹などに排水不良や損傷はないか。 ・樹内の清掃状況は良好か。		☉		無 有					
<強風対策> 強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。											
外構全体		 強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。		☉		無 有					
植栽		 枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。		☉		無 有					

「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容		確認方法の凡例 		[自主定期点検用チェックシート]							
				建築物 の敷地		建築物 の外部		建築物 の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋	
				支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号	支障の有無	別紙 番号
2. 敷地											
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。											
外構全体											
	柵ふた、マンホールなどがたつき、き裂、著しい腐食はないか。また、通行に支障はないか。	 	無	有							
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。		無	有							
	植栽に育成不良、枯れ、病害虫の発生、雑草の生育はないか。		無	有							
	金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。		無	有							
	基礎部に著しいき裂等はないか。		無	有							
	基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。		無	有							
	出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。		無	有							
	駐車場の区画線（白線等）は見えにくくなっていないか。		無	有							
	車止めにぐらつき等はないか。		無	有							
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。											
案内表示											
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。	 					無	有			
			無	有	無	有	無	有			

昭和町駐輪場

