

第9 リモート検査運用要領

1 趣旨

この要領は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第17条3の2の規定に基づく消防用設備等の検査（以下「消防検査」という。）をインターネットに接続したパソコン又はスマートフォン等の通信機器を使用することで消防職員が現地に立ち入ることなく実施するために必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

この要領において、次に掲げる用語は、次に定めるところによるほか、法によるものとする。

- (1) リモート検査 インターネットに接続したパソコン、スマートフォン等の通信機器を用いて行う消防検査をいう。
- (2) Zoom Zoomビデオコミュニケーションズが提供するクラウドコンピューティングを使用したWeb会議サービスをいう。
- (3) 関係者等 防火対象物の関係者又は関係者から委託された消防設備士若しくは電気工事士等をいう。
- (4) 検査員 消防検査を実施する消防職員をいう。
- (5) 個人情報等 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第2条第1項で定めるもののほか、情報漏えいより、重大な影響を及ぼすおそれのある情報をいう。

3 リモート検査の対象範囲

リモート検査の対象範囲は、関係者等からリモート検査の申し出があり、かつ、別表で定める「リモート検査の対象範囲」に該当する場合に限り実施するものとする。ただし、検査員がリモート検査による実施が困難であると判断した場合は、現地での消防検査を実施するものとする。

4 リモート検査の方法

リモート検査は、別で定める「リモート検査実施マニュアル」のとおりとする。

5 検査の不備

- (1) リモート検査を実施した結果、当該検査項目に不備があった場合は、是正完了後、再度リモート検査を実施するか又は写真若しくは動画の提出により是正状況を確認するものとする。
- (2) (1)により是正を確認することが困難な場合は、改めて現地検査により是正状況を確認するものとする。

6 情報の取扱い

検査員及び関係者等は、リモート検査時において、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、これを適切に管理するものとする。

7 その他

Zoomの基本的な使用方法及び注意事項は、別で定める「Zoom導入 庁内マニュアル」によるところとする。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から運用する。

別表

リモート検査の対象範囲

消防用設備等の種類	工事内容
屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備	加圧送水装置及び構成部品の取替え →既設と同等のものに限る。
動力消防ポンプ	取替え前と同等の性能のものに限る
自動火災報知設備	受信機、中継器の取替え → 15回線を超えるものを除く。
火災通報装置	本体又はROMの取替え
その他	上記に掲げるもののほか、関係者等及び検査員の双方で協議し、リモート検査の実施が可能と判断したもの。

※リモート検査は原則取替え工事のみを対象とする。

リモート検査実施マニュアル

豊田市消防本部予防課

目次

1. 基本編

2. 事前準備編

3. 検査編

1. (1) 基本事項

●リモート検査とは

消防法第17条3の2の規定に基づく消防用設備等の検査をインターネットに接続したモバイル端末等を使用して行う検査をいいます。

メリット

- ☆職員の移動時間が無くなるため、検査予約が比較的取りやすくなります。
- ☆感染症等の予防に効果的です。

注意事項

- ・リモート検査の対象は、次ページの「リモート検査対象工事」に該当する工事のみとなります。
- ・リモート検査の対象であっても、立入検査の指摘事項であった場合などの理由でリモート検査をお断りする場合がありますのでご承知おきください。
- ・担当の消防職員の判断により、リモート検査対象外でもリモート検査を実施可能とすることがありますのでご相談ください。

1. (2) 基本事項

●検査対象

消防用設備等の種類	工事内容
屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備	加圧送水装置及び構成部品の取替え →既設と同等のものに限る。
動力消防ポンプ	取替え前と同等の性能のものに限る
自動火災報知設備	受信機、中継器の取替え → 15回線を超えるものを除く。
火災通報装置	本体又はROMの取替え
その他	上記に掲げるもののほか、関係者等及び検査員の双方で協議し、リモート 検査の実施が可能と判断したもの。

※ 原則取替工事のみを対象とします。

2. (1) 事前準備編

- ① Z o o mアプリ (※) を使用してリモート検査を行います。
- ② Z o o mアプリ (正式名「Zoom Workplace」) をインストールしてください。

※Zoom Video Communications, Inc.が提供するクラウドコンピューティングを使用したW e b会議サービスをいいます。「Z o o m」、Z o o m ロゴは、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

注意事項

- ・ Z o o mアプリの利用に関する通信料は利用者様でご負担いただきます。
- ・ アカウントに使用するメールアドレスは個人使用のアドレスではなく、会社のアドレスを使用してください。

2. (2) 事前準備編

- ③ Zoomミーティングの使用方法是、以下のZoomのHPからご確認ください。

https://support.zoom.com/hc/ja/getting-started?id=getting_started

Zoom 入門

他のユーザーとつながり、コラボレーションするための Zoom のプロダクトと機能をご紹介します。以下のプロダクトを選択して、開始してください。



ミーティング



チーム チャット



電話



ホワイトボード



コンタクトセンター



ウェビナー



Zoom Rooms



収益向上ツール

請求とアカウントの管理の基本操作

上記に関する一元管理ハブを使用して、Zoom の請求とアカウントの管理タスクを開始します。



支払い



アカウント管理

3. (1) 検査編

- ① 設置届提出（チェックリスト添付）時等にリモート検査を希望する旨及び連絡先（メールアドレス及び電話番号）を担当職員に伝えてください。
- ② Z o o m無料版を使用する関係上、リモート検査の上限は40分までとなります。リモート検査の時間が40分を超える可能性がある場合は、あらかじめ担当職員に伝えてください。

注意事項

- ・ Z o o mアプリが最新版となっていることを確認してください。
- ・ 防火対象物関係者にリモート検査を実施する了承を得てください。
- ・ 防火対象物周辺の通信状況が良好であることを確認してください。
- ・ 情報セキュリティの関係上、フリーWi-Fiは使用しないでください。
- ・ リモート検査中は、個人情報等の情報漏洩防止に努めてください。
- ・ 検査開始時刻までにZ o o mミーティングに入室してください。入室していない場合は、検査員から連絡いたします。

3. (2) 検査編

- ③ リモート検査当日までにZ o o mミーティングの招待メールを送信いたします。検査開始時刻になったら、事前に検査員からの招待メールに記載されているU R Lにアクセスしてください。

★ (リモート消防検査) ZoomミーティングIDの発行について

送信者 : 予防課 建築物担当 <shoubou-kenchiku@city.toyota.aichi.jp>
宛先 : shoubou-kenchiku@city.toyota.aichi.jp
Date : 2024/07/08 17:07:48

text html

予防課建築物担当 豊田市役所 さんがあなたをスケジュール済みの Zoom ミーティングに招待しています。

トピック: 消防検査

時刻: 2024年7月8日 08:00 PM 大阪、札幌、東京

参加 Zoom ミーティング

<https://zoom.us/j/93542096299?pwd=hXCVTGUJ3waEda2aGlWcOhpw7Z3WMe.1>

ミーティング ID: ●●●● ●●●● ●●●●

パスコード: ●●●●●●

豊田市消防本部 予防課 建築物担当

〒471-0879 豊田市長興寺5丁目17番地1

電話0565-35-9707 / Fax0565-35-9717

mail: shoubou-kenchiku@city.toyota.aichi.jp

3. (3) 検査編

- ④ 不備事項があった場合は、是正完了後に再度リモート検査を実施するか又は写真提出により是正状況を確認します。検査員の指示に従ってください。
- ⑤ 検査済証及び各種届出の副本を消防本部予防課の窓口まで引き取りにきてください。

リモート消防検査チェックリスト

番号	注意事項	チェック欄
1	Z o o mアプリが最新版となっていることを確認してください。	
2	防火対象物関係者にリモート検査を実施する了承を得てください。	
3	防火対象物周辺の通信状況が良好であることを確認してください。	
4	情報セキュリティの関係上、フリーW i - F i は使用しないでください。	
5	リモート検査中は、個人情報等の情報漏洩防止に努めてください。	
6	検査開始時刻までにZ o o mミーティングに入室してください。入室していない場合は、検査員から連絡いたします。	

※注意事項を確認し、チェック欄に○を記載

届 出 者 _____

担当者（防災業者等） _____