

「豊田市立石野中学校ほか4校体育館・武道場空調設備整備事業（設計施工一括発注方式）」の実施要領等に関する質問書への回答

No.	資料名	頁/ 様式	事項	質問	回答
1	要求水準書	6	第3 設計業務要求性能水準 1 基本事項 (2) 業務の範囲 ウ	設計図の作成時に必要となる、建屋平面図や配置図等のCADデータをいただくことは可能でしょうか。	提供可能なものもありますので別途ご相談ください。
2	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (19)	断熱施工の建具パッキンの仕様を教えてください。	建具パッキンについては、「報告書」P183を参考とし、詳細な施工方法については、各建具の状況に応じ別途協議とします。
3	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (19)	武道場で既設カーテンがない箇所については、カーテンレールと遮光カーテンを新設しますか。	新設するものとします。
4	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (室内機) (2)	屋内露出する配管に保護ガードは必要ですか。	体育館については、防球対策を必要とし、詳細な施工方法については、別途協議とします。
5	-	-	-	「豊田市立青木小学校ほか54校体育館・武道場空調設備整備事業」の実施要領に関する質問書への回答の内容は、今回の事業にも適用されますか。	関連するものについては、同様の考え方とします。