


2 設置場所選定時の確認事項

- 設置場所選定時には、事前に次の項目について、確認してください。
- パワーコンディショナの設置、および電気工事に関しては、パワーコンディショナ編の設置工事マニュアル(別冊)を参照してください。

2.1 太陽電池を設置する家屋の状況


① 家屋構造の確認 (例) 瓦屋根



屋根下地材が木毛セメント版・ユカルーフの場合、対応する取付架台がないため設置できない。
また、耐火野地板についても建築詳細図だけでは取付可否の判断はできない。
(実際に伏せられている下地材のメーカー含め詳細が必要)

野地板が厚み12mm以上(※1)の合板(※2)を使用されているか、確認してください。

これは、強風下でも太陽電池モジュールを、屋根にしっかり保持するための条件となります。



※1：野地板が、厚み9mm以上12mm未満の合板の場合でも、設置できる場合があります。
P99を参照してください。

※2：本マニュアルでいう合板とは、「1類2級品以上の構造用合板」をいいます。

また、野地板がOSB(木質ボード)の場合や、垂木が横垂木の場合でも、設置できる場合があります。
詳細については、営業担当者にお問い合わせください。