

別紙1 対象施設一覧

											【参考】関連情報			
											※参考のため、設計時には改めて最新情報を確認すること			
施設	住所	施設所管課	管理者	最低PCS 容量 (kW)	屋根形状、材質	提案に係る要望、制限等 (現段階で明確なもの)	施工上の留意点等 (現段階で明確なもの)	追加で確認したい図面の確認方法	現地調査の予約方法	対応可能時間等	直近の再点検 更新年度 ※（）は予定	直近の屋根防水 工事年度 ※（）は予定	用途地域	建築上の 留意事項
未野原交流館	豊栄町 1 1 丁目36-1	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	20	切妻、化粧スレート			現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	2024	2024	調整	日影
猿投北交流館	加納町西股67	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	23	切妻、化粧スレート		舞台機構改修工事実施予定（令和7年度中）	現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	(2025-2026)	2013	調整	日影
高橋交流館	高橋町 3 丁目100-1	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	20	切妻、化粧スレート		館内壁クロス修繕実施予定（令和7年度中）	現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	(2025-2026)	2015	一種中高層	日影
豊南交流館	水源町 1 丁目11	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	38	寄棟、化粧スレート		大会議室音響設備改修実施予定（令和7年度中）	現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	(2025-2026)	2014	一種住居	日影
小原交流館	永太郎町落681-1	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	29	切妻、瓦 スレート		冷温水発生機改修、LED照明工事実施予定（令和7年度中）	現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	(2026)	2009	都計外	
上郷交流館	上郷町 5 丁目1-1	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	53	陸屋根、コンクリート 切妻、折板			現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	2021	2009	一種住居	日影
石野交流館	力石町深田57-2	市民活躍支援課	豊田市文化振興財団	59	アール屋根、金属	・ リース期間中に屋根塗装等の防水施工工事を予定しているため、一時撤去等が簡易な施工方法の提案を希望		現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	公益財団法人豊田市文化 振興財団（交流館課）へ 電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	(2026)	(2031)	調整	日影
教育センター（教職員会館）	保見町西古城92-1	教育センター	豊田市	43	陸屋根、コンクリート		・ 長寿命化工事実施中（防水工事：～R7.4.30、空調工事：～R7.8.22） ・ 教職員会館の施設管理は外部委託のため、受託事業者とも施工について協議すること	現地調査時に教育センター2階 閲覧ラウンジで確認（貸与不可、撮影可）	教育センターに電話で連絡	平日 9：00～12：00、 13：00～17：00	2021	2024	調整	日影
豊田市総合野外センター	坂上町朝日山13-1	こども・若者政策課	豊田市文化振興財団	29	瓦	・ 令和7年度に自然の家の一部の部屋に空調機器（PAC）を設置予定。設置に伴うキュービクルの改造・増設については、今後協議のため、現時点で手法は未定。 ・ 優先交渉権者決定後、空調仕様等を踏まえ、PCS容量等の増加について協議すること。	・ 令和7年度に、自然の家と多目的ホールに空調機器を設置する工事を行うため、当該事業者との調整を遺漏なく行うこと。 ・ 来場者（子ども含む）が場内で活動している場合が多いため、来場者に影響がないように、工事・作業等を行う際には十分配慮すること。	現地調査時に事務室で確認 (貸与不可、撮影可)	総合野外センターに電話で連絡	火～日曜 9：00～17：00	2001	2022	調整	日影
消防本部・中消防署	長興寺 5 丁目17-1	（消）総務課	豊田市	38	ハゼ折板、金属 (屋内訓練場)	・ 蓄電池を設置する場合、本部棟 6 階への設置を希望（3 階以下は水害時に水没のおそれあり） ・ ヘリポートによる影響を考慮した設置を行うこと ・ 屋内訓練場以外の屋根への設置は想定していない。 ・ 2 4 時間災害対応する施設であることを考慮し、勤務職員に影響がないように、事業実施の提案をすること。	・ 施工期間中も、緊急車両の通行路を十分確保すること。 ・ 2 4 時間災害対応する施設であることを考慮し、勤務職員に影響がないように、工事、作業等を行うときは十分配慮すること。 ・ 停電が発生しない工法を原則とし、万が一、停電を伴う作業に当たっては、停電範囲及び停電時間を最小限に留めること。その際に必要な非常用発電等の経費は事業者にて負担すること。 ・ 作業前には必ず、消防本部総務課まで連絡すること	現地調査時に消防本部 3 階 図面室で確認（貸与不可、撮影可）	消防本部総務課に電話で連絡	平日 9：00～17：00	2009	2013	調整	日影
松平体育館	九久平町築場31-25	スポーツ振興課	松平スポーツクラブ	15	スレート瓦		・ 騒音等、施設利用者へ配慮をすること ・ 施設利用者の駐車場及び経路を確保すること ・ 作業日を施設所管課へ事前に連絡すること	現地調査時に施設の倉庫で確認 (貸与不可、撮影可)	施設へ電話で連絡	火～日曜 9：00～21：00	2020	2020	調整	日影
益富こども園	志賀町箕平77-1	保育課	豊田市	23	寄棟、鉄板	・ リース期間中に屋根塗装等の防水施工工事を予定しているため、一時撤去等が簡易な施工方法の提案を希望	・ 昼寝時間（12：00～14：00）の施工は不可 ・ 夏季保育時期（7月21日～8月31日）の工事を希望 ・ 日祝は工事不可 ・ 登降園の時間（8:30-9:00及び14:30-15:00）は工事車両通行不可とし、また、それ以外の時間帯についても園児の安全に配慮すること。 ・ 停電が発生しない工法を原則とし、万が一、停電を伴う作業に当たっては、停電範囲及び停電時間を最小限に留めること。その際に必要な非常用発電等の経費は事業者にて負担すること。	現地調査時に図面室で確認 (貸与不可、撮影可)	施設へ電話で連絡	平日 9：00～12：00 14：00～17：00	無	(2027以降)	調整	日影