

## L 浄化槽維持管理業務 個別業務仕様書

### 1 取扱基準

豊田市立朝日こども園ほか 6 1 施設包括管理業務委託（第二期）における公共施設浄化槽の清掃、保守点検及び水質検査（以下「維持管理」という。）は、浄化槽法（昭和 5 8 年法律第 4 3 号）及び豊田市浄化槽指導要領により実施しなければならない。

### 2 維持管理施設及び維持管理内容

別紙 L-1「浄化槽維持管理区分表」のとおり（清掃作業（次項「3 汚泥の処理」作業含む）については、豊田市が別途直接契約する。）。ただし、区分表に記載されている回数は予定数量であるため、施設ごとに実施回数の確認を行うこと。

### 3 汚泥の処理

浄化槽汚泥の運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 4 5 年法律第 1 3 7 号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守して適正に運搬しなければならない。

なお、浄化槽汚泥の運搬先は、中継槽、砂川衛生プラント又は逢妻衛生プラントの処理施設とする。

### 4 日程調整及び実施報告

受託者（以下「乙」という。）は、別紙に掲げる施設の浄化槽の維持管理を実施するときは、施設の長、管理責任者又は監督員（以下「監督員等」という。）に連絡し、日程調整を行うこと。

乙は、施設で作業を実施するときは、作業開始時及び完了時の報告を監督員等に行うこと。ただし、監督員等が不在の場合は、当該施設の職員（以下「施設職員」という。）に行うこと。

### 5 実施確認

（1）前 4 項のほか、実施に当たっては、豊田市（以下「甲」という。）が浄化槽維持管理簿（以下「管理簿」という。）を作成及び保有し、実施の都度、実施年月日及び必要に応じ管理内容を記すものとする。

（2）甲は、業務の実施を確認したときは、管理簿に確認を行った監督員等又は施設職員による確認印の押印又は記名をするものとする。なお、記名においては、氏名を併記せず、氏又は名を記すだけでもよいものとする。

（3）前 2 号の規定にかかわらず、乙による管理簿に準ずる書面の作成及びその利用等、甲が認める方法による場合は、これにより実施確認とすることができる。

（4）乙が放流水の水質検査（6 品目又は 1 0 品目。検査項目については、下表のとおり。）を実施したときは、施設の長は、試験検査成績書をその都度徴収するものとする。

区 分	検 査 項 目
6 品目検査	透視度・BOD・COD・浮遊物質・PH・残留塩素
1 0 品目検査	透視度・BOD・COD・浮遊物質・PH・残留塩素・大腸菌群数・N-HEX・色相・臭気

## 6 費用負担

維持管理において、次の各号に該当するときは、乙の費用負担で改善しなければならない。

- (1) 環境衛生指導員及び補助職員が立入検査等により、この維持管理について不適当と判断したときで、その改善理由が乙の責めに帰すとき。
- (2) 前号のほか、住民等からの苦情又は市が特に必要があると認めた場合で、その改善理由が乙の責めに帰すとき。
- (3) 清掃、水質検査及び保守点検時に薬品の投入が必要な状態のとき。

## 7 契約の解除

契約約款に掲げるもののほか、甲は、乙が次に各号の基準に適合しなくなったときは、この契約の全部又は一部を解除するものとする。

- (1) 乙が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
- (2) 乙が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。
- (3) 第10項1号に掲げるこの業務における主たる部分については乙が自ら受託業務を実施する者であること。

## 8 災害の補償

乙が別紙に掲げる施設の浄化槽の維持管理業務を行うに当たって、乙の従業員、機械等に災害その他による事故が発生しても、甲はその責めを負わない。

## 9 作業時期

作業時期については、事前に甲と協議を行うこと。ただし、水質検査時期については、4月から6月までの間に設定することを基本とし、適宜調整を行うものとする。また、水質検査を複数回行う必要がある施設は、定期的な実施ができるよう検査時期の調整を施設ごとに行うこと。

## 10 一括再委託の禁止

- (1) 乙は、業務の全部を一括して又はこの業務における主たる部分である保守点検を第三者に再委託してはならない。
- (2) 乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・補助的業務にあたらぬ簡易な業務の再委託に当たっては、甲の承認を必要としない。
- (3) 乙は、前各号に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により甲の承認を得なければならない。ただし、水質検査を再委託する場合に限り、書面による承認を得る必要はないものとする。
- (4) 前号により再委託が可能となる場合であっても、乙は、再委託先に対して本契約における乙の義務と同様の義務を順守させ、その行為について一切の責任を負う。

## 11 その他

乙は、本業務対象施設における浄化槽の清掃業務受託者と日程等実施の調整を綿密に行うこと。

## 浄化槽維持管理区分表

※ 回数は、予定数量

委託地区名

## 举母地区

施設名	形式	維持管理区分						維持管理費 (円)
		清掃		保守点検		水質検査回数		
		容量	回数	人槽	回数	6品目	10品目	
上鷹見こども園	合併 小型嫌気濾床接触 ばっ気方式	6.30m³	0回	10人槽	3回	1回	0回	
透成こども園1	単独 腐敗タンク方式 平面酸化型	4.00m³	0回	30人槽	2回	1回	0回	
透成こども園2	合併 小型 CA-5	1.51m³	0回	5人槽	4回	1回	0回	
東広瀬こども園1	単独 分離ばっ気方式	5.60m³	0回	30人槽	4回	1回	0回	
東広瀬こども園2	合併 中型CV-30	6.00m³	0回	30人槽	4回	1回	0回	
本地こども園	単独 分離ばっ気方式	9.00m³	0回	50人槽	4回	1回	0回	
委託金額 (A)								
消費税及び地方消費税額 (B = A × 0.10 円未満切捨て)								
積算金額 (A + B)								

浄化槽維持管理区分表

※ 回数は、予定数量

委託地区名 高橋・松平地区

施設名	形式	維持管理区分						維持管理費 (円)
		清掃		保守点検		水質検査回数		
		容量	回数	人槽	回数	6品目	10品目	
高橋こども園	合併 小型 分離接触ばっ気方式	10.00m³	0 回	50人槽	4 回	1 回	0 回	
益富こども園	合併 接触ばっ気方式	14.00m³	0 回	55人槽	4 回	1 回	0 回	
ひかりこども園	単独 分離ばっ気方式	3.00m³	0 回	30人槽	4 回	1 回	0 回	
松平こども園	合併 小型 分離接触ばっ気方式	9.60m³	0 回	48人槽	4 回	1 回	0 回	
豊松こども園	単独 腐敗タンク方式 平面酸化型	2.50m³	0 回	15人槽	2 回	1 回	0 回	
委託金額 (A)								
消費税及び地方消費税額 (B = A × 0.10 円未満切捨て)								
積算金額 (A + B)								

## 浄化槽維持管理区分表

※ 回数は、予定数量

委託地区名

猿投地区

施設名	形式	維持管理区分						維持管理費 (円)
		清掃		保守点検		水質検査回数		
		容量	回数	人槽	回数	6品目	10品目	
伊保こども園	合併 小型分離接触ばっ 気方式	12.50m³	0回	40人槽	4回	1回	0回	
大畑こども園	単独 腐敗タンク方式 平面酸化型	8.00m³	0回	70人槽	2回	1回	0回	
中金こども園	合併 小型嫌気ろ 床担体流動・生物 ろ過方式	6.50m³	0回	14人槽	4回	1回	0回	
広沢こども園	合併 小型嫌気ろ床接触 ばっ気方式	6.00m³	0回	30人槽	4回	1回	0回	
委託金額（A）								
消費税及び地方消費税額（B＝A×0.10 円未満切捨て）								
積算金額（A＋B）								

委託地区名

## 高岡地区

施設名	形式	維持管理区分						維持管理費 (円)
		清掃		保守点検		水質検査回数		
		容量	回数	人槽	回数	6品目	10品目	
堤ヶ丘こども園	合併 小型 分離接触 ばっ気方式	6.40m³	0回	32人槽	4回	1回	0回	
若園こども園1	単独 小型 分離ばっ気 方式	9.00m³	0回	50人槽	4回	1回	0回	
若園こども園2	合併 中型 CV-25	5.00m³	0回	25人槽	4回	1回	0回	
若林こども園	合併 小型 分離接触 ばっ気方式	8.00m³	0回	40人槽	4回	1回	0回	
委託金額 (A)								
消費税及び地方消費税額 (B = A × 0.10 円未満切捨て)								
積算金額 (A + B)								

委託地区名 藤岡・小原・足助・旭・下山地区

施設名	形式	維持管理区分						維持管理費 (円)
		清掃		保守点検		水質検査回数		
		容量	回数	人槽	回数	6品目	10品目	
飯野こども園	合併接触 ばっ気方式	25.00m³	0回	58人槽	4回	1回	0回	
石畳こども園 (北東側)	合併 小型 分離接触ばっ気方式	8.00m³	0回	24人槽	4回	1回	0回	
石畳こども園 (南西側)	合併 小型 分離接触ばっ気方式	17.00m³	0回	25人槽	4回	1回	0回	
木瀬こども園	単独 分離接触 ばっ気方式	4.50m³	0回	30人槽	4回	1回	0回	
大草こども園	合併 小型接触ろ床方式	4.00m³	0回	10人槽	1回	1回	0回	
大草こども園	合併 担体流動循環方式	7.13m³	0回	20人槽	1回	0回	0回	
道慈こども園	合併 小型接触ろ床方式	2.00m³	0回	5人槽	3回	1回	0回	
則定こども園	単独長時間ばっ気 方式 全ばっ気型	2.50m³	0回	10人槽	4回	1回	0回	
冷田こども園	単独長時間ばっ気 方式 全ばっ気型	2.50m³	0回	10人槽	4回	1回	0回	
大蔵こども園	合併 小型 担体 流動ろ過循環方式 型	2.50m³	0回	10人槽	3回	1回	0回	
杉本こども園	合併 小型 分離接触ばっ気方式	6.70m³	0回	15人槽	3回	1回	0回	
小渡こども園	合併 小型 分離接触ばっ気方式	4.00m³	0回	13人槽	3回	1回	0回	
大沼こども園	合併 小型 嫌気 ろ床及び生物ろ過 方式	9.00m³	0回	35人槽	4回	1回	0回	
東部こども園	合併 小型 分離接触ばっ気方式	9.00m³	0回	19人槽	3回	1回	0回	
委託金額 (A)								
消費税及び地方消費税額 (B = A × 0.10 円未満切捨て)								
積算金額 (A + B)								