

## C 消防用設備等点検業務 個別業務仕様書

### 1 業務の概要

対象施設に設置された消防用設備に対し、その機能保全を図るため、消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定に基づく保守点検（以下「保守点検」という。）を実施する。

### 2 委託内容

- （1）保守点検の対象となる消防用設備は、「【別紙 C-1】対象施設一覧（その1）」及び「【別紙 C-2】対象施設一覧（その2）」に設置する「【別紙 C-3】対象設備一覧（その1）」及び「【別紙 C-4】対象設備一覧（その2）」を参考に、実施を行う。
- （2）保守点検は、機器点検及び総合点検を各年7月から9月までに1回、機器点検を1月から3月までに1回実施する。
- （3）屋内消火栓設備の保守点検は、自家用発電機に負荷を掛けて実施すること。

### 3 業務体制

- （1）乙は、実施に当たり、事前に日程を対象施設へ連絡し調整するものとする。日程の詳細が決定したら、実施期間の2週間程度前までに甲に日程表を提出すること。
- （2）保守点検は、施設管理者の立会いの下に実施するとともに設備の取扱説明を行い、「【様式 C-1】取扱説明・立会者報告書」に署名を受けること。
- （3）保守点検をする者は、消防法第17条の3の3で定める資格を有する者とし、資格証等の写しを甲に提出すること。

### 4 業務報告

- （1）点検結果について、下表の判定基準に沿った5段階の判定を行うこと。

判定	内容	判定基準
A	問題無し	健全であり、修繕の必要がない
B	経過観察	現時点で直ちに修繕する必要はないが、劣化等の進行について経過観察が必要
C	要詳細調査	専門業者による詳細な調査が必要
D	要修繕	機能上の支障が生じており修繕が必要な状態
E	即対応	法令違反状態、重大事故が発生するおそれのある状態

- （2）点検を実施し、設備の修理等が必要であると認められるときは、直ちに施設の長及へ報告すること。併せて、不具合の原因を調査し、改善方法及び改善に係る費用の見積書を作成し提出すること。
- （3）機器点検及び総合点検を実施した際は、点検結果報告書を3部作成し、消防機関の確認を受けた後、2部を速やかに甲へ提出すること。なお、機器点検のみを実施したとき

は、同報告書を2部作成し、直接甲へ提出すること。

- (4) 機器点検及び総合点検の点検結果報告と併せて、施設ごとの更新対象消火器数（当該年度及び次年度分）を書面で報告すること。

## 5 その他

- (1) 点検業務に要する材料、点検後の自家用発電機の給油及び消火器の放出点検後の詰替えは、乙の負担とする。ただし、次に掲げる費用は甲の負担とする。

ア 点検業務に使用する上水道及び電気の料金

イ 甲の都合により行う工事又は模様替えのための設備の移設若しくは補修に要する費用

ウ 設備の破損又は老朽化による設備の更新・交換の必要が生じた場合で、甲が認めた費用

- (2) 点検の実施に当たり、こども園等の保育等に支障を来さないようにするとともに、園児及び利用者の安全を確保すること。

- (3) 点検の実施に当たり、乙は従業員の指導教育の徹底を図るとともに、服装についても留意すること。

- (4) 委託期間中に、設備の破損又は誤作動等により、甲から緊急に依頼のあったときは、速やかに原因を調査し、甲と協議の上対応すること。

- (5) 業務の実施に当たっては、この仕様書に記載したほか「消防用設備等点検実務必携（（一財）日本消防設備安全センター発行）」に準拠する。ただし、本委託に関係ない事項は適用しない。

- (6) 乙は、防火管理者に対して技術・知識の教授に努めるものとする。なお、この際の費用については、甲は負担しない。

- (7) この仕様書に記載のない事項については、甲乙協議の上決定する。

## 対 象 施 設 一 覧 (その1)

## 子どもつどいの広場

No.	広場名	所 在 地	電話番号	FAX番号
1	志賀子どもつどいの広場	志賀町香九礼1-286	80-1522	80-1533
2	柳川瀬子どもつどいの広場	畛部東町船場8-1	25-0008	21-2800
計 2施設				

## 市立こども園（保育所認可）

No.	園 名	所 在 地	電話番号	FAX番号
1	伊保こども園	保見町権堂坊28	48-8188	48-4632
2	今こども園	今町7-50-2	28-2285	28-9419
3	梅坪こども園	梅坪町1-14-1	32-2057	32-6945
4	永新こども園	永寛新町5-193	29-0732	29-9230
5	大畑こども園	篠原町片坂40-6	48-8288	48-4631
6	大林こども園	大林町14-11-13	28-0012	28-9426
7	上鷹見こども園	上高町古白344-2	41-2219	42-1317
8	越戸こども園	越戸町松葉52-2	45-1073	45-4080
9	駒場こども園	駒場町新生69	57-2413	57-1689
10	高美こども園	若林西町長根64	52-3706	52-3782
11	堤ヶ丘こども園	堤町道仙65	52-0166	52-0191
12	透成こども園	西広瀬町清水30	41-2550	42-1318
13	渡刈こども園	渡刈町3-98	28-8300	28-9476
14	豊松こども園	豊松町狐塚120-4	58-1551	58-3082
15	中金こども園	城見町須田口6	41-2238	42-1571
16	中根山こども園	高岡本町双葉60	52-3029	52-3097
17	根川こども園	下林町7-41	32-1082	32-6948
18	ひかりこども園	矢並町大坪901-2	80-2280	80-9583
19	東広瀬こども園	東広瀬町蔵屋敷19-1	41-2112	42-1333
20	東山こども園	渋谷町3-978-36	80-6074	80-9582
21	平井こども園	百々町4-20	80-2193	80-9581
22	広沢こども園	舞木町焼山1102-23	44-0288	44-0988
23	本地こども園	本地町2-51-1	27-2662	27-9679
24	益富こども園	志賀町箕平77-1	80-0365	80-0398
25	松平こども園	九久平町築場52	58-0070	58-3083
26	御船こども園	御船町山屋敷78-30	45-1215	45-1599
27	宮口こども園	宮口町2-50	32-6727	32-2977
28	若園こども園	中根町永池192-18	52-3820	52-4140
29	若宮こども園	若宮町6-2-5	32-3200	32-6946
30	上郷こども園	上郷町郷下15	21-1830	21-6466
31	藤藪こども園	豊栄町3-120	28-4717	27-6995
32	美和こども園	百々町9-43	88-2230	88-1134
33	拳母こども園	拳母町5-58	32-0199	32-5735
34	若林こども園	若林東町東山47-1	52-8350	52-6149
35	住吉こども園	住吉町1-6-3	52-3807	52-6958
36	トヨタこども園	水源町1-1-1	28-2198	27-6954
37	平山こども園	平山町1-10-1	28-6187	27-9158
38	高橋こども園	水間町4-155-1	88-8088	88-1147
39	野見こども園	美里5-19	80-0650	80-9423
計 39園				

## 市立こども園（幼稚園認可）

No.	園 名	所 在 地	電話番号	FAX番号
1	朝日こども園	日南町5-15-2	32-2212	32-5747
2	童子山こども園	小坂町16-51	32-3566	32-5732
3	山之手こども園	山之手1-78-1	28-1101	27-6963
計 3園				

## 対 象 施 設 一 覧 (その2)

## 市立こども園（保育所認可）

地区名	こども園名	所在地	TEL	FAX
藤岡	飯野こども園	藤岡飯野町出口1122	76-2667	76-2741
	中山こども園	西中山町蔵屋敷136-1	76-4436	76-6575
	石畳こども園	白川町大根1271-1	76-1998	76-6280
	木瀬こども園	木瀬町浜居場248-1	76-1765	76-6580
足助	足助もみじこども園	岩神町築瀬25-1	62-0685	62-1728
	則定こども園	則定町前田5	63-2051	63-2687
	大蔵こども園	大蔵町本城13-1	64-2220	64-2875
	冷田こども園	冷田町上冷田38	63-2310	63-2141
小原	大草こども園	小原町北洞268-2	65-2045	65-2750
	道慈こども園	乙ケ林町下立122-1	65-2733	65-3530
下山	大沼こども園	大沼町船橋21	90-3021	90-3021
	東部こども園	羽布町川合23-2	90-3173	90-3173
旭	杉本こども園	杉本町三斗成36番地	68-2701	68-2852
稲武	稲武こども園	武節町神田96-1	82-2025	86-1012
計 14園				

## 市立こども園（幼稚園認可）

地区名	こども園名	所在地	電話番号	
旭	小渡こども園	下切町下切10番地	68-2766	68-2922
計 1園				

## 対象設備一覧（その1）

(こども園(保育所認可)) (機器点検)

	伊保	今坪	梅新	永大	大林	上鷹見	越戸	駒場	高美	堤ヶ丘	透成	豊松	中金	中根山	根川	ひかり	東山	平井	広沢	本	益富	松平	御船	宮口	若園	若宮	上郷	藤敷	美母	若林	住吉	高橋	野見	トヨタ	平山	合計				
◎消火器具																																								
外形点検（粉末）	9	4	11	4	7	11	3	9	11	6	4	4	10	3	4	7	6	6	6	8	8	7	5	12	11	8	10	12	5	8	6	8	7	8	6	4	8	4	6	276
外形点検（強化液）																																								
機器・放出点検	1		1		1	1		1	1	1			1		1	1		1	1	1			1	1		1		1		1	1	1	1		1			23		
書類作成	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39		
◎自動火災報知機設備																																								
受信機 P 型(2級)		1		1	1								1	1		1	1										1		1				1		1	1	12			
受信機 P 型(1級)	1		1			1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			27			
受信機 P 型( )																																								
差動式分布型感知器																				2																	2			
差動式スポット型感知器	29	22	41	18	46	41	16	38	41	30	28	10	38	16	15	34	23	30	26	31	63	31	30	30	37	25	40	31	20	44	29	35	34	29	26	25	37	22	42	1,203
定温式スポット型感知器	8	6	15	6	5	11	2	9	14	8	4	9	8	5	5	8	9	8	9	5	13	7	11	6	7	7	6	2	2	8	7	3	7	9	7	3	7	2	2	270
定温式スポット型感知器（防爆型）																									3										6			9		
煙感知器	21		13			5	2	8	9	3	3	2	10			8	4		6	10		27	3	7	14		8	4	4			3	3	5	5		12		3	202
発信機 P 型（1級、2級）	5	2	6	2	2	5	1	3	4	3	2	1	4	1	1	3	2	2	3	3	4	3	4	2	4	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	119
表示灯	5	2	6	2	2	5	1	3	4	3	2	1	4	1	1	3	2	2	3	3	4	3	4	2	4	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	119
電鈴	5	2	6	2	2	5	2	3	4	3	2	2	4	1	1	3	6	2	5	4	4	3	4	2	5	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	129
配線点検																																								
消火栓起動運動装置				1	1																1									1					1			5		
常用交流電気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39		
予備又は非常電源	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	37		
書類作成費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39		
◎誘導灯及び誘導標識																																								
標識																																								
小型																																								
中型	12		16			8	3	13	13	6			13		4	7		7	5				7	11	15	15	5	16	5	5	4	5	6	3	9	7	4	8	4	236
C級型																																								
階段																																		2	4			6		
配線点検																																								
常用交流電源	2		2			2	1	2	1	1			2		1	1		1	1			2	1	2	2	1	2	1	1	1		2	1	2	2	1	1	2	41	
予備又は非常電源	12		16			8	3	13	13	6			13		4	7		7	5			7	11	15	12	5	16	5	5	3		6	3	11	11	4	8	4	233	
書類作成費	1		1			1	1	1	1	1			1		1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
◎避難器具設備																																								
救助袋	2		2				1		1			2			2			1					3	3	1	2		1			2	1	2	1		2	1	30		
梯子						1																																1		
緩降機			1																																1			2		
書類作成費	1		1			1		1		1			1			1		1				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	20		
◎防火設備																																								
受信機			1					1	1									1		1			1	1											1			9		
防火戸			1					2	1																													5		
シャッター、防災垂壁			2																				1	2		3		2							1			11		
煙感知器			6					2	2				2									2	4			3		3							1			25		
配線点検																																								
常用交流電源			1					1	1				1					1		1			1	1		1	1								1			9		
予備又は非常電源			1					1	1				1					1		1			1	1		1	1								1			9		
書類作成費			1					1	1				1					1		1			1	1		1	1								1			9		
◎非常放送設備																																								
アンプ（卓上、壁掛型）			1																																			1		
遠隔（一斉方式）			1																																			1		
スピーカー			1																																			1		
配線点検																																								
常用交流電源			1																																			1		
予備又は非常電源			1																																			1		
書類作成費			1																																			1		
◎消火栓設備																																								
加圧送水装置					1	1																							1									4		
制御盤					1	1																							1									4		
呼水装置					1	1																							1									4		
消火栓 B O X					2	2																							3									10		
放水試験																																								
配線点検																																								
常用交流電源					1	1																								1								4		
書類作成費					1	1																								1										



(こども園(保育所認可)) (機器点検・総合点検)

	伊保	今	梅坪	永新	大畑	大林	上鷹見	越戸	駒場	高美	堤ヶ丘	透成	渡刈	豊中	金	中根山	根川	ひかり	東広瀬	東山	平井	平沢	本地	益富	松平	御船	宮口	若園	若宮	上郷	藤敷	美和	若母	若林	住吉	高橋	野見	トヨタ	平山	合計		
◎消火器具																																										
外形点検（粉末）	9	4	11	4	7	11	3	9	11	6	4	4	10	3	4	7	6	6	6	8	8	7	5	12	11	8	10	7	5	8	6	8	6	8	6	6	4	8	4	6	270	
外形点検（強化液）																																										
機器・放出点検	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39	
書類作成	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39	
◎自動火災報知機設備																																										
受信機 P 型(2級 )		1		1	1									1	1		1	1											1		1					1			1	1	12	
受信機 P 型(1級 )	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			27	
受信機 P 型( )																																										
差動式分布型感知器																						2																		2		
差動式スポット型感知器	29	22	41	18	46	41	16	38	41	30	28	10	38	16	15	34	23	30	26	31	63	31	30	30	24	25	40	25	20	63	25	30	29	29	26	25	37	22	42	1,189		
定温式スポット型感知器	8	6	15	6	5	11	2	9	14	8	4	9	8	5	5	8	9	8	9	5	13	7	11	6	8	7	6	9	2	2	5	2	2	9	7	3	7	2	2	262		
定温式スポット型感知器（防塵型）																																								9		
煙感知器	21		13			5	2	8	9	3	3	2	10			8	4		6	10		27	3	7	11		17	4	4			3	3	5	5		12		3	208		
発信機 P 型（1級、2級 ）	5	2	6	2	2	5	1	3	4	3	2	1	4	1	1	3	2	2	3	3	4	3	4	2	4	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	119		
表示灯	5	2	6	2	2	5	1	3	4	3	2	1	4	1	1	3	2	2	3	3	4	3	4	2	4	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	119		
電鈴	5	2	6	2	2	5	2	3	4	3	2	2	4	1	1	3	6	2	5	4	4	3	4	2	5	4	5	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	129		
配線点検	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39		
消火栓起動連動装置				1	1																	1									1						1		5			
常用交流電気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39		
予備又は非常電源	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37		
書類作成費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39	
◎誘導灯及び誘導標識																																										
標識																																										
小型																																										
中型	12		16			8	3	13	13	6						13		4	7		7	5		7	11	15	12	5	16	5	5	3		6	3	9	7	4	8		4	227
C級型																																				2	4			6		
階段																																										
配線点検	1		1			1	1	1	1	1			1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	28		
常用交流電源	2		2			2	1	2	1	1			2				1	1		1	1		2	1	2	2	1	2	1	1	1		2	1	2	2		1	1	2	41	
予備又は非常電源	12		16			8	3	13	13	6						13		4	7		7	5		7	11	15	12	5	16	5	5	3		6	3	11	11	4	8		4	233
書類作成費	1		1			1	1	1	1	1			1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	28	
◎避難器具設備																																										
救助袋		2		2				1		1				2			2				1				3	3	1	2		1			2	1	2	1		2		1	30	
梯子						1																																		1		
緩降機			1																																		1		2			
書類作成費	1		1			1		1		1			1				1				1			1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		
◎防火設備																																										
受信機				1						1	1					1						1	1			1	1												1		9	
防火戸				1						2	1					1																								5		
シャッター、防災垂壁				2															1		2				3		2											1		11		
煙感知器				6					2	2				2						2		4			3		3											1		25		
配線点検				1					1	1				1					1		1			1		1		1									1		9			
常用交流電源				1					1	1				1					1		1			1		1		1									1		9			
予備又は非常電源				1					1	1				1					1		1			1		1		1									1		9			
書類作成費				1					1	1				1					1		1			1		1		1									1		9			
◎非常放送設備																																										
アンプ（卓上、壁掛型）				1																																				1		
遠隔（一斉方式）				1																																			1			
スピーカー				1																																			1			
配線点検				1																																			1			
常用交流電源				1																																			1			
予備又は非常電源				1																																			1			
書類作成費				1																																			1			
◎消火栓設備																																										
加圧送水装置					1	1																1																		4		
制御盤					1	1																1																	4			
呼水装置					1	1																1																	4			
消火栓 B O X					2	2																3																	10			
放水試験					1	1																1																	4			
配線点検					1	1																1																	4			
常用交流電源					1	1																1																	4			
書類作成費					1	1																1																	4			





## (こども園（幼稚園認可）)

	機器点検			
	朝 日	童 子 山	山 之 手	合 計
◎消火器具				
外形点検（粉末）	6	7	10	23
外形点検（強化液）				
機器・放出点検		1	1	2
書類作成	1	1	1	3
◎自動火災報知機設備				
受信機 P 型(2級 )			1	1
受信機 P 型(1級 )	1	1		2
受信機 P 型( )				
差動式分布型感知器				
差動式スポット型感知器	28	47	36	111
定温式スポット型感知器	2	3	2	7
定温式スポット型感知器（防爆型）				
煙感知器	2		2	4
発信機 P 型（1級、2級 ）	4	4	4	12
表示灯	4	4	4	12
電鈴	4	4	5	13
配線点検				
消火栓起動連動装置		1		1
常用交流電気	1	1	1	3
予備又は非常電源	1	1	1	3
書類作成費	1	1	1	3
◎誘導灯及び誘導標識				
標識				
小型				
中型	1		5	6
C級型				
階段				
配線点検				
常用交流電源	1		1	2
予備又は非常電源	1		5	6
書類作成費	1		1	2
◎避難器具設備				
救助袋	1			1
梯子			1	1
緩降機			1	1
書類作成費	1		1	2

機器点検・総合点検			
朝 日	童 子 山	山 之 手	合 計
6	7	10	23
1	1	1	3
1	1	1	3
1	1		2
28	47	36	111
2	3	2	7
2		2	4
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	5	13
1	1	1	3
	1		1
1	1	1	3
1	1	1	3
1	1	1	3
1		5	6
1		1	2
1		1	2
1		5	6
1		1	2
1			1
		1	1
		1	1
1		1	2

	機器点検			
	朝 日	童 子 山	山 之 手	合 計
◎ 防火設備				
受信機				
防火戸				
シャッター				
煙感知器				
配線点検				
常用交流電源				
予備又は非常電源				
書類作成費				
◎ 非常放送設備				
アンプ（卓上、壁掛型）				
遠隔（一斉方式）				
スピーカー				
配線点検				
常用交流電源				
予備又は非常電源				
書類作成費				
◎ 消火栓設備				
加圧送水装置		1		1
制御盤		1		1
呼水装置		1		1
消火栓ＢＯＸ		4		4
放水試験				
配線点検				
常用交流電源		1		1
書類作成費		1		1
◎ 自家発電設備				
自家発電設備（パッケージ型）				
書類作成費				
◎ パッケージ型消火設備				
消火剤貯蔵容器				
加圧用ガス容器				
ホース及びノズル				
常用交流電源				
書類作成費				
◎ 漏電火災警報器				
受信機				
変流器				
漏洩電流検出試験				
配線点検				
常用交流電源				
書類作成費				

[illegible]

	志賀子どもつどいの広場				柳川瀬子どもつどいの広場			
	機器点検		機器点検・総合点検		機器点検		機器点検・総合点検	
設備機器名	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
◎消火器具								
外形点検（粉末）	6	本	6	本	3	本	3	本
外形点検（強化液）	1	本	1	本		本		本
機器・放出点検		本	1	本		本		本
書類作成	1	式	1	式	1	式	1	式
◎自動火災報知機設備								
受信機 P 型(2級 )	1	台	1	台		台		台
受信機 P 型(1級 )		台		台	1	台	1	台
受信機 P 型( )		台		台		台		台
差動式スポット型感知器	23	個	23	個	22	個	22	個
定温式スポット型感知器	4	個	4	個	3	個	3	個
煙感知器	7	個	7	個	1	個	1	個
発信機 P 型 ( )	4	個	4	個	1	個	1	個
表示灯	4	個	4	個	1	個	1	個
電鈴		個		個	1	個	1	個
配線点検		式	1	式		式		式
常用交流電気	1	式	1	式	1	式	1	式
予備又は非常電源	1	式	1	式	1	式	1	式
書類作成費	1	式	1	式	1	式	1	式
◎誘導灯及び誘導標識								
標識		個		個		個		個
小型		個		個		個		個
中型		個		個		個		個
C級型		個		個		個		個
階段		個		個		個		個
常用交流電源		式		式		式		式
予備又は非常電源		式		式		式		式
書類作成費		式		式		式		式
◎避難器具設備								
救助袋		基		基		基		基
梯子		基		基		基		基
緩降機		基		基		基		基
書類作成費		式		式		式		式
◎防火設備								
受信機		台		台		台		台
防火戸		台		台		台		台
シャッター		台		台		台		台
煙感知器		個		個		個		個
書類作成費		式		式		式		式
◎非常放送設備								
アンプ（卓上、壁掛型）	1	台	1	台	1	台	1	台
遠隔（一斉方式）		台		台		台		台
スピーカー	1	式	1	式	1	式	1	式
配線点検		式	1	式		式	1	式
常用交流電源	1	式	1	式	1	式	1	式
予備又は非常電源	1	式	1	式	1	式	1	式
書類作成費	1	式	1	式	1	式	1	式

	志賀子どもつどいの広場				柳川瀬子どもつどいの広場			
	機器点検		機器点検・総合点検		機器点検		機器点検・総合点検	
設備機器名	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
◎消火栓設備								
加圧送水装置		基		基		基		基
制御盤		基		基		基		基
呼水装置		式		式		式		式
消火栓BOX		個		個		個		個
放水試験		式		式		式		式
書類作成費		式		式		式		式
◎漏電火災警報器								
受信機		台		台		台		台
変流器		個		個		個		個
漏洩電流検出試験		式		式		式		式
書類作成費		式		式		式		式
◎諸経費	1	式	1	式	1	式	1	式
◎防火対象物点検								
防火対象物点検（書類作成費含む）			1	式			1	式

## 対象設備一覧（その2）

## （機器点検）

	飯 野	中 山	石 畳	木 瀬	足 助 も	則 定	大 蔵	冷 田	大 草	道 慈	大 沼	東 部	杉 本	稲 武	合 計		小 渡	合 計
◎消火器具																		
外形点検（粉末）	12	23	11	8	6	3	4	4	7	5	10	8	7	10	118		6	6
外形点検（強化液）																		
機器・放出点検	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		1	1
書類作成	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14		1	1
◎自動火災報知機設備																		
受信機P型(2級)			1	1						2	1	1			6		1	1
受信機P型(1級)	1	2			1				1					1	6			
受信機P型( )																		
差動式分布型感知器																		
差動式スポット型感知器	96	89	24	14	58				38		59	44	39	81	542		41	41
定温式スポット型感知器	11	14	6	5	12				6		12	7	6	10	89		6	6
定温式スポット型感知器（防爆型）																		
煙感知器	6	16	4		6				1		8	5	2	3	51		2	2
発信機P型（1級、2級）	4	8	3	2	2				3		4	2	2	3	33		2	2
表示灯	4	8	3	2	2				3		4	2	2	3	33		2	2
電鈴	4	8	3	2					3		4	2	2	3	31		2	2
回路試験器			4	2							5	4			15			
消火栓起動連動装置	1				1										2			
常用交流電気	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	10		1	1
予備又は非常電源	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	10		1	1
書類作成費	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	10		1	1
◎誘導灯及び誘導標識																		
標識																		
小型																		
中型	20	11	12	7	5						6	9	4	10	84		5	5
C級型		13													13			
予備又は非常電源	20	22	12	7	5						6	9	4	8	93		5	5
書類作成費	1	1	1	1	1						1	1	1	1	9		1	1
◎避難器具設備																		
救助袋		2													2			
梯子																		
緩降機																		
すべり台																		
書類作成費		1													1			
◎防火設備																		
制御盤	1	2			1										4			
防火戸		1												1	2			
シャッター	1				4										5			
煙感知器	1	4			8									2	15			
書類作成費	1	1			1									1	4			
◎非常放送設備																		
非常放送設備	1				1										2			
書類作成費	1				1										2			

	飯 野	中 山	石 壘	木 瀬	足 助 も	則 定	大 蔵	冷 田	大 草	道 慈	大 沼	東 部	杉 本	稲 武	合 計		小 渡	合 計
◎消火栓設備																		
加圧送水装置	1				1										2			
制御盤	1				1										2			
呼水装置	1				1										2			
消火栓BOX	4				2										6			
放水試験	1				1										2			
起動押釦	3				1										4			
確認灯	3				1										4			
書類作成費	1				1										2			
◎自家発電設備																		
自家発電設備	1				1										2			
模擬負荷試験	1				1										2			
書類作成費	1				1										2			
◎ガス漏れ火災警報設備																		
ガス漏れ火災警報設備														1	1			
◎蓄電池設備																		
蓄電池設備	1				1										2			
◎消防用水																		
消防用水	1														1			
◎非常警報設備																		
非常警報設備										2					2			
防火設備 垂れ壁		2													2			

**(機器点検・総合点検)**

[illegible]



[illegible]

(様式 C- 1 )

## 取扱説明・立会者報告書

年 月 日

豊田市長様

契約者	住 所
	商号又は名称
	代表者名

下記のとおり報告します。

記

1 施設名 :

2 点検及び取扱説明日 : 年 月 日

3 説明内容 :

4 取扱説明者名 :

5 立会者名 : 署名